

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,39	2,02	0,37			1	1	1			0,72	0,72
	01:00	2,14	1,67	0,47			1	1	1			0,49	0,47
	02:00	2,06	1,78	0,28			1	1	1			0,37	0,37
	03:00	1,96	1,82	0,14			1	1	1			0,27	0,28
	04:00	1,94	1,79	0,15			1	1	1			0,26	0,26
	05:00	1,97	1,90	0,07			1	1	1			0,29	0,30
	06:00	2,06	1,84	0,22			1	1	1			0,36	0,37
	07:00	2,33	1,96	0,37			1	1	1			0,63	0,65
	08:00	2,64	2,51	0,12				1	1		1	0,68	0,74
	09:00	2,89	2,77	0,12				1	1		1	1,01	1,01
	10:00	3,04	3,00	0,04	1			1	1		1	0,86	0,83
	11:00	3,04	3,03	0,01	1			1	1		1	0,80	0,80
	12:00	3,08	3,00	0,08	1			1	1		1	0,84	0,84
	13:00	3,10	3,05	0,05	1			1	1		1	0,83	0,85
	14:00	3,12	3,12	0,00	1			1	1		1	0,93	0,89
	15:00	2,83	2,83	0,00	1			1	1		1	0,59	0,58
	16:00	2,79	2,79	0,00	1			1	1		1	0,54	0,55
	17:00	2,87	2,86	0,02	1			1	1		1	0,62	0,63
	18:00	2,98	2,97	0,01	1			1	1		1	0,72	0,73
	19:00	3,08	3,07	0,00	1			1	1		1	0,85	0,84
	20:00	3,23	3,21	0,01	1			1	1		1	0,99	0,98
	21:00	3,09	2,88	0,21	1			1	1		1	0,86	0,85
	22:00	2,89	2,72	0,17	1			1	1		1	0,67	0,66
	23:00	2,65	2,43	0,22	1			1	1			0,74	0,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης