

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	2,39	1,84	0,55	1			1	1			0,73	0,72
	01:00	2,27	1,69	0,59	1			1	1			0,59	0,59
	02:00	2,20	1,62	0,58				1	1			0,70	0,72
	03:00	2,15	1,46	0,69				1	1			0,75	0,75
	04:00	2,14	1,46	0,68				1	1			0,75	0,75
	05:00	2,12	1,40	0,72				1	1			0,74	0,74
	06:00	2,19	1,52	0,68				1	1			0,71	0,68
	07:00	2,38	1,72	0,66				1	1		1	0,68	0,70
	08:00	2,61	1,85	0,76				1	1		1	0,90	0,89
	09:00	2,81	1,85	0,96				1	1		1	0,97	0,98
	10:00	2,87	1,87	1,00				1	1		1	1,00	1,00
	11:00	2,81	1,84	0,98				1	1		1	0,99	0,99
	12:00	2,71	1,76	0,95				1	1		1	0,95	0,94
	13:00	2,71	1,76	0,94				1	1		1	0,95	0,95
	14:00	2,60	1,71	0,89				1	1		1	0,90	0,90
	15:00	2,49	1,67	0,82				1	1		1	0,83	0,81
	16:00	2,48	1,70	0,78				1	1		1	0,78	0,80
	17:00	2,66	1,74	0,92				1	1		1	0,92	0,92
	18:00	2,78	1,82	0,97				1	1		1	0,97	0,97
	19:00	2,91	1,90	1,01				1	1		1	1,02	1,02
	20:00	3,06	2,00	1,06				1	1		1	1,07	1,07
	21:00	2,77	1,80	0,97				1	1		1	0,97	0,97
	22:00	2,51	1,68	0,84				1	1		1	0,84	0,78
23:00	2,20	1,61	0,58				1	1			0,58	0,59	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης