

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 4 Ιούλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/7/25 0:00	149,48	139,47	10,01	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1	1	1	1	44,32	44,24
4/7/25 1:00	138,33	131,26	7,08	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1	1	1	1	37,32	37,30
4/7/25 2:00	130,84	124,13	6,70	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1	1	36,10	36,10
4/7/25 3:00	127,09	119,61	7,48	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1		38,03	38,01
4/7/25 4:00	124,73	116,40	8,33	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1		36,11	36,09
4/7/25 5:00	125,17	119,94	5,22	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1		36,56	36,54
4/7/25 6:00	129,95	125,63	3,22	1,11	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1	1	34,50	34,31
4/7/25 7:00	150,64	141,66	3,31	5,68	1	0	1	1	1					1			1	1	1	1		1	1	44,37	44,50
4/7/25 8:00	171,41	156,76	2,78	11,86	1	0	1	1	1					1			1	1	1	1		1	1	48,54	48,54
4/7/25 9:00	185,35	166,00	2,71	16,64	1	0	1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 10:00	192,24	168,62	3,37	20,25	1	0	1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 11:00	194,35	167,11	4,58	22,66	1	0	1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 12:00	198,48	170,34	3,99	24,15	1	0	1	1	1				1	1		9	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 13:00	203,12	173,04	5,75	24,33	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 14:00	203,75	170,13	9,88	23,74	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 15:00	199,85	165,87	11,84	22,13	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 16:00	200,14	167,08	13,74	19,32	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 17:00	202,28	167,92	19,09	15,27	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 18:00	203,11	172,00	21,33	9,78	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 19:00	197,62	171,71	22,39	3,52	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 20:00	190,81	167,89	22,77	0,16	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 21:00	184,16	158,60	25,56	0,00	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 22:00	172,19	146,18	26,01	0,00	1	0	1	1	1				1	0		9	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/7/25 23:00	160,41	137,48	22,92	0,00	1	0	1	1	1				1	0			1	1	1	1		1	1	47,92	47,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις