

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 5 Ιούλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/7/25 0:00	147,44	131,04	16,40	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1	1	44,27	44,23
5/7/25 1:00	137,02	127,57	9,44	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1	1	40,26	40,29
5/7/25 2:00	129,97	121,78	8,20	0,00	1	0	1	1	1					0			1		1	1		1	1	37,55	37,54
5/7/25 3:00	124,47	117,36	7,10	0,00	1	0	1	1	1					0			1		1	1		1	1	35,75	35,75
5/7/25 4:00	121,42	115,30	6,12	0,00	1	0	1	1	1					0			1		1	1		1	1	32,64	32,67
5/7/25 5:00	122,26	117,21	5,05	0,00	1	0	1	1	1					0			1		1	1		1	1	33,68	33,63
5/7/25 6:00	127,32	121,12	5,36	0,83	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1	1	33,00	32,65
5/7/25 7:00	144,58	136,20	3,62	4,76	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1	1	40,40	40,24
5/7/25 8:00	163,00	150,34	2,49	10,17	1	0	1	1	1					1			1	1	1	1		1	1	47,84	47,86
5/7/25 9:00	179,56	160,82	2,51	16,24	1	0	1	1	1					1		7	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
5/7/25 10:00	188,29	165,70	2,52	20,07	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
5/7/25 11:00	191,94	167,57	1,77	22,59	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
5/7/25 12:00	196,22	170,54	1,62	24,07	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
5/7/25 13:00	200,65	175,22	1,25	24,19	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 14:00	200,58	176,16	0,94	23,47	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 15:00	197,34	174,79	0,94	21,61	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 16:00	195,82	175,48	1,63	18,72	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 17:00	198,11	180,43	3,01	14,67	1	0	1	1	1					1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 18:00	199,16	183,97	5,96	9,24	1	0	1	1	1				1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 19:00	194,88	182,06	9,53	3,28	1	0	1	1	1				1	1		10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 20:00	187,10	173,68	13,26	0,16	1	0	1	1	1				1	1		5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 21:00	179,77	165,82	13,95	0,00	1	0	1	1	1				1	1		5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
5/7/25 22:00	167,20	153,69	13,51	0,00	1	0	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,54
5/7/25 23:00	155,59	142,84	12,74	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1	1	1	1	46,76	46,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις