

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Κυριακή, 6 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
6/7/25 0:00	144,51	130,71	13,80	0,00	1	0	1	1						0			1	1	1	1	1	1	1	43,37	43,32	
6/7/25 1:00	135,02	120,12	14,90	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1		1	1	1		37,11	37,06	
6/7/25 2:00	128,51	113,57	14,93	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1		38,51	38,44	
6/7/25 3:00	123,82	110,30	13,52	0,00	1	0	1	1	1					0			1	1	1	1		1		36,26	36,29	
6/7/25 4:00	120,71	108,18	12,53	0,00	1	0	1	1					1	0			1		1	1		1		36,19	36,18	
6/7/25 5:00	120,90	110,45	10,45	0,00	1	0	1	1					1	0			1		1	1		1		36,20	36,23	
6/7/25 6:00	124,63	112,75	10,86	1,01	1	0	1	1					1	0			1	1	1	1		1		37,25	37,27	
6/7/25 7:00	139,75	128,14	6,14	5,47	1	0	1	1					1	0			1	1	1	1		1	1	41,79	41,83	
6/7/25 8:00	155,65	140,22	4,17	11,26	1	0	1	1					1	1			1	1	1	1		1	1	46,53	46,59	
6/7/25 9:00	168,15	148,01	4,02	16,12	1	0	1	1					1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
6/7/25 10:00	175,12	150,58	4,60	19,94	1	0	1	1					1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
6/7/25 11:00	177,16	151,52	3,23	22,41	1	0	1	1					1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
6/7/25 12:00	181,23	151,43	6,07	23,73	1	0	1	1					1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
6/7/25 13:00	186,54	153,99	8,58	23,96	1	0	1	1					1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
6/7/25 14:00	186,11	153,95	8,76	23,39	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
6/7/25 15:00	183,31	149,97	11,65	21,69	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
6/7/25 16:00	184,64	151,96	13,83	18,84	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
6/7/25 17:00	187,13	157,32	15,01	14,80	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
6/7/25 18:00	192,24	169,28	13,32	9,64	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/25 19:00	187,47	167,32	16,59	3,57	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/25 20:00	180,89	160,70	20,03	0,16	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/25 21:00	176,52	150,67	25,85	0,00	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
6/7/25 22:00	165,61	138,93	26,67	0,00	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,53	
6/7/25 23:00	154,50	127,20	27,30	0,00	1	0	1	1			1			0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	46,35	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις