

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 1 Σεπτέμβριος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/9/25 0:00	137,25	125,14	12,11	0,00	0	0	1		1				1	0				1	1	1	1	1		1	41,19	41,17
1/9/25 1:00	129,29	119,10	10,19	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1			38,81	38,76
1/9/25 2:00	123,80	113,67	10,13	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1			37,13	37,10
1/9/25 3:00	120,00	109,38	10,61	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1			35,85	35,80
1/9/25 4:00	118,44	106,61	11,83	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1			34,85	34,87
1/9/25 5:00	120,97	110,28	10,68	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1			36,17	36,18
1/9/25 6:00	128,67	117,01	11,65	0,01	0	0	1	1	1				1	0				1	1	1	1	1		1	38,35	38,28
1/9/25 7:00	143,51	129,19	12,36	1,96	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1		1	42,81	42,93
1/9/25 8:00	165,23	143,15	13,78	8,31	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	0	1	48,12	48,17
1/9/25 9:00	180,84	156,19	10,81	13,84	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	0	1	48,55	48,55
1/9/25 10:00	188,93	163,36	7,72	17,86	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 11:00	190,73	160,75	10,49	19,48	0	0	1	1	1		1		1	0	1			0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 12:00	195,58	161,25	12,57	21,76	0	0	1	1	1		1		1	0	1			0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 13:00	200,93	169,80	8,81	22,32	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 14:00	201,54	169,91	9,76	21,87	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 15:00	198,45	166,66	11,68	20,11	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 16:00	196,74	168,12	12,81	15,82	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 17:00	197,69	170,08	16,18	11,43	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 18:00	197,59	173,72	18,96	4,91	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 19:00	194,16	166,22	27,24	0,70	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 20:00	191,75	162,25	29,16	0,34	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 21:00	181,56	148,00	33,22	0,34	0	0	1	1	1		1		1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
1/9/25 22:00	168,12	131,84	35,98	0,29	0	0	1	1	1				1	0	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,54
1/9/25 23:00	155,62	121,69	33,92	0,00	0	0	1	1					1	0				1	1	1	1	1	1	1	48,52	46,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις