

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
3/7/25 0:00	156,71	139,81	16,90	0,00	1		1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	47,00	46,97	
3/7/25 1:00	145,70	129,47	16,22	0,00	1		1		1									1	1	1	1	1	1	1	43,24	43,22	
3/7/25 2:00	136,85	124,86	11,98	0,00	1		1	1	1									1		1	1	1	1	1	40,70	40,72	
3/7/25 3:00	131,72	118,24	13,47	0,00	1		1	1	1									1		1		1	1	1	39,52	39,49	
3/7/25 4:00	128,07	118,52	9,55	0,00	1		1	1	1									1		1		1	1	1	38,39	38,39	
3/7/25 5:00	127,56	120,53	7,02	0,00	1		1	1	1									1		1		1	1	1	38,21	38,23	
3/7/25 6:00	131,95	117,88	12,76	1,31	1		1	1	1									1		1		1	1	1	37,90	37,77	
3/7/25 7:00	151,87	137,89	7,78	6,20	1		1	1	1					1				1	1	1		1	1	1	45,16	45,34	
3/7/25 8:00	171,15	155,18	3,58	12,38	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,54	48,55	
3/7/25 9:00	183,82	163,40	3,47	16,95	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/7/25 10:00	191,44	165,52	5,37	20,55	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/7/25 11:00	193,48	165,37	5,11	22,99	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/7/25 12:00	196,12	163,75	7,92	24,44	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/7/25 13:00	201,78	169,86	7,33	24,59	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/7/25 14:00	201,37	168,02	9,51	23,84	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/7/25 15:00	198,63	165,07	11,42	22,14	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/7/25 16:00	198,94	166,80	12,78	19,36	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/7/25 17:00	202,79	170,77	16,60	15,42	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/7/25 18:00	205,36	178,38	16,94	10,03	1		1	1	1		1			1				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/7/25 19:00	201,27	177,16	20,57	3,54	1		1	1	1		1			1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/7/25 20:00	194,85	172,37	22,32	0,16	1		1	1	1		1			1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/7/25 21:00	188,04	169,03	19,01	0,00	1		1	1	1		1			1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/7/25 22:00	176,24	157,11	19,12	0,00	1		1	1	1		1			1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/7/25 23:00	163,31	145,70	17,61	0,00	1		1	1	1		1							1	1	1	1	1	1	1	48,29	48,26	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις