

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																				Τετάρτη, 3 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
3/9/25 0:00	146,67	116,94	29,73	0,00			1	1	1				1	0	0			1		1	1	1	1	1	46,94	43,97	
3/9/25 1:00	137,85	108,10	29,74	0,00		1	1	1					1	0	0					1	1	1	1	1	47,13	41,32	
3/9/25 2:00	131,66	101,82	29,84	0,00		1	1	1					1	0	0					1	1	1	1		47,48	39,47	
3/9/25 3:00	127,25	99,05	28,19	0,00		1	1	1					1	0	0					1	1	1	1		46,80	38,13	
3/9/25 4:00	124,59	96,43	28,16	0,00		1	1	1					1	0	0					1	1	1	1		47,81	37,35	
3/9/25 5:00	126,71	104,39	22,32	0,00		1	1	1					1	0	0					1	1	1	1		42,56	37,97	
3/9/25 6:00	132,65	115,27	17,37	0,01		1	1	1					1	0	0					1	1	1	1	1	39,70	39,78	
3/9/25 7:00	148,60	132,73	13,35	2,51		1	1	1					1		1			1		1	1	1	1	1	44,41	44,51	
3/9/25 8:00	168,32	148,61	11,43	8,28		1	1	1					1		1			1		1	1	1	1	1	48,46	48,47	
3/9/25 9:00	187,18	163,19	9,84	14,15		1	1	1					1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/9/25 10:00	196,07	167,64	9,82	18,61		1	1	1					1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/9/25 11:00	199,22	170,11	7,82	21,30		1	1	1					1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/9/25 12:00	203,35	171,04	9,43	22,88		1	1	1					1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/9/25 13:00	208,09	174,40	10,54	23,16		1	1	1					1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/9/25 14:00	208,65	169,77	16,63	22,24		1	1	1					1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/9/25 15:00	204,55	165,95	18,32	20,28		1	1	1					1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/9/25 16:00	202,43	169,95	16,03	16,46		1	1	1					1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/9/25 17:00	205,91	177,01	16,74	12,17		1	1	1					1	1	1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
3/9/25 18:00	206,67	180,02	21,52	5,13		1	1	1					1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/9/25 19:00	201,61	179,78	21,55	0,29		1	1				1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/9/25 20:00	198,53	176,93	21,60	0,00		1	1				1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/9/25 21:00	187,69	166,79	20,90	0,00		1	1				1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/9/25 22:00	174,16	156,63	17,53	0,00		1	1				1		1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
3/9/25 23:00	160,57	144,90	15,68	0,00		1	1				1		1	0	0			1	1	1	1	1	1	1	47,89	47,81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης