ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 6 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/8/25 0:00	156,32	138,74	17,58	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		46,94	46,85
6/8/25 1:00	146,34	130,29	16,04	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		43,89	43,85
6/8/25 2:00	139,74	120,73	19,02	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1	1	1		41,89	41,88
6/8/25 3:00	135,37	115,44	19,93	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1		1		40,54	40,54
6/8/25 4:00	133,23	113,37	19,86	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1		1		40,03	39,90
6/8/25 5:00	135,06	115,03	20,03	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1		1		41,03	40,47
6/8/25 6:00	140,22	117,54	22,45	0,22	1		1	1	1				1				1	1	1	1		1		42,21	42,00
6/8/25 7:00	160,53	137,06	19,09	4,38	1		1	1	1				1		1		1	1	1	1		1		47,46	47,52
6/8/25 8:00	177,31	146,98	20,03	10,30	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1		48,55	48,55
6/8/25 9:00	195,47	161,70	18,74	15,03	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/8/25 10:00	204,18	167,24	18,03	18,91	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/8/25 11:00	205,40	167,00	16,17	22,22	1		1	1	1					1	1	9	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/8/25 12:00	210,46	173,68	12,88	23,89	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
6/8/25 13:00	218,01	176,21	17,54	24,26	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
6/8/25 14:00	217,70	172,05	22,71	22,94	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
6/8/25 15:00	211,87	166,64	23,72	21,51	1		1	1	1					1	1	11	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
6/8/25 16:00	213,66	173,96	21,34	18,36	1		1	1	1					1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/25 17:00	214,59	181,39	19,57	13,63	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/25 18:00	214,96	186,50	21,38	7,09	1		1	1	1					1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/25 19:00	208,17	185,49	21,10	1,58	1		1	1	1					1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/25 20:00	201,93	180,97	20,95	0,01	1		1	1	1					1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/25 21:00	192,26	167,28	24,98	0,00	1		1	1	1					1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/25 22:00	179,97	152,13	27,84	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
6/8/25 23:00	167,01	140,76	26,25	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,53	48,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις