

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 7 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
7/8/25 0:00	153,93	127,47	26,46	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1		1	1	1	1	1	47,82	46,14		
7/8/25 1:00	143,99	120,18	23,81	0,00	1		1	1	1				1	0	0				1	1	1	1	1	44,47	43,15		
7/8/25 2:00	137,07	116,96	20,11	0,00	1		1	1	1				1	0	0				1	1	1	1		41,19	41,03		
7/8/25 3:00	132,68	113,93	18,75	0,00	1		1	1	1				1	0	0				1	1	1	1		39,78	39,76		
7/8/25 4:00	130,90	110,22	20,68	0,00	1		1	1	1				1	0	0				1	1	1	1		39,40	39,21		
7/8/25 5:00	133,33	110,93	22,40	0,00	1		1	1	1				1	0	0				1	1	1	1		40,61	39,99		
7/8/25 6:00	139,78	115,53	24,07	0,18	1		1	1	1				1	0	0				1	1	1	1	1	43,57	41,86		
7/8/25 7:00	158,18	134,04	20,68	3,46	1		1	1	1				1	0	1				1	1	1	1	1	47,07	47,07		
7/8/25 8:00	177,95	153,09	15,98	8,88	1		1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/8/25 9:00	195,30	165,08	16,52	13,69	1		1	1	1				1	1	1		1	1	0	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/8/25 10:00	205,38	173,13	13,60	18,66	1		1	1	1				1	1	1		1	1	0	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/8/25 11:00	210,46	175,29	13,41	21,75	1		1	1	1				1	1	1		1	1	0	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/8/25 12:00	215,46	181,09	11,10	23,28	1		1	1	1					1	1		1	1	0	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/8/25 13:00	221,60	189,73	8,33	23,54	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/8/25 14:00	222,78	192,32	7,67	22,79	1		1	1	1					1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/8/25 15:00	219,48	187,37	11,11	21,00	1		1	1	1					1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/8/25 16:00	218,22	189,35	11,03	17,84	1		1	1	1					1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/8/25 17:00	221,89	195,85	12,41	13,63	1		1	1	1					1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/8/25 18:00	224,69	204,99	11,93	7,78	1		1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/8/25 19:00	219,47	210,47	7,30	1,70	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/8/25 20:00	215,29	209,18	6,10	0,01	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/8/25 21:00	205,94	201,39	4,54	0,00	1		1	1	1				1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/8/25 22:00	192,66	187,08	5,58	0,00	1		1	1	1		1		1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
7/8/25 23:00	177,87	168,89	8,97	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις