

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 7 Σεπτέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/9/25 0:00	138,29	112,74	25,56	0,00			1			1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		46,94	41,51
7/9/25 1:00	130,00	103,94	26,06	0,00						1	1	1	1			1		1	1	1	1		46,00	38,96
7/9/25 2:00	123,32	102,82	20,49	0,00						1	1	1	1			1		1	1	1	1		37,78	36,95
7/9/25 3:00	119,38	100,71	18,67	0,00						1	1	1	1			1		1	1	1	1		36,58	35,76
7/9/25 4:00	116,24	95,72	20,52	0,00						1	1	1	1			1		1	1	1	1		35,24	34,84
7/9/25 5:00	118,35	93,14	25,21	0,00						1	1	1	1			1		1	1	1			45,45	35,43
7/9/25 6:00	123,89	91,61	32,27	0,01						1	1	1	1			1		1	1	1	1		47,91	37,13
7/9/25 7:00	133,67	99,58	31,62	2,47						1	1	1	1		1	1		1	1	1	1		48,46	40,05
7/9/25 8:00	146,12	106,96	30,17	8,99						1	1	1	1		1	1		1	1	1	1		47,53	43,78
7/9/25 9:00	157,63	112,39	29,82	15,42						1	1	1	1		1	1		1	1	1	1		48,48	47,20
7/9/25 10:00	162,99	113,58	29,82	19,59						1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,53
7/9/25 11:00	164,49	115,00	27,81	21,68							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 12:00	167,11	122,87	21,11	23,12							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 13:00	172,06	121,61	27,09	23,36							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 14:00	171,48	118,37	30,55	22,56							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 15:00	168,91	120,88	27,57	20,46							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 16:00	170,44	123,98	29,63	16,84							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 17:00	174,54	131,63	31,68	11,23							1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/25 18:00	176,76	138,29	34,16	4,30				1			1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/25 19:00	176,00	141,63	34,20	0,17				1			1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/25 20:00	173,10	142,66	30,44	0,00				1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/9/25 21:00	164,94	136,78	28,16	0,00				1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,52
7/9/25 22:00	154,67	126,22	28,44	0,00				1	1		1		1		1	1		1	1	1	1	1	48,42	46,37
7/9/25 23:00	144,64	117,60	27,05	0,00				1	1		1		1			1		1	1	1	1	1	48,51	43,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Απένταξη D3,D4,D5 ΑΗΣ και ένταξη ΑΕΡ1, ΑΕΡ2, ΑΕΡ3 λόγω εργασιών του σταθμού