

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 8 Αυγούστος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
8/8/25 0:00	163,72	151,33	12,38	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,33	48,31		
8/8/25 1:00	151,36	138,01	13,34	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1	45,36	45,34		
8/8/25 2:00	143,47	132,73	10,74	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1	42,32	42,15		
8/8/25 3:00	137,82	128,68	9,14	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1		41,11	41,15		
8/8/25 4:00	134,89	125,33	9,56	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1	1		1	1	1	40,39	40,40		
8/8/25 5:00	135,68	131,92	3,76	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1		40,59	40,64		
8/8/25 6:00	140,53	138,53	1,82	0,19	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1	39,99	39,82		
8/8/25 7:00	159,88	154,85	1,73	3,31	1	0	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	46,97	46,95		
8/8/25 8:00	183,46	173,30	1,24	8,92	1	0	1	1	1				1		1	8	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
8/8/25 9:00	203,14	189,04	0,41	13,69	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
8/8/25 10:00	214,88	196,51	0,18	18,19	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
8/8/25 11:00	218,40	196,65	0,97	20,78	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
8/8/25 12:00	224,74	200,96	1,46	22,32	1	0	1	1	1				1	1	1	11	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
8/8/25 13:00	232,45	206,80	3,00	22,65	1	0	1	1	1				1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
8/8/25 14:00	233,56	206,64	5,00	21,92	1	0	1	1	1				1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
8/8/25 15:00	229,99	204,19	5,73	20,08	1	0	1	1	1				1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
8/8/25 16:00	230,28	205,02	8,23	17,03	1	0	1	1	1				1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
8/8/25 17:00	232,49	209,31	10,55	12,62	1	0	1	1	1				1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
8/8/25 18:00	233,71	214,18	12,57	6,97	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
8/8/25 19:00	228,36	213,87	12,95	1,54	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
8/8/25 20:00	224,45	212,67	11,77	0,01	1	0	1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
8/8/25 21:00	216,81	207,17	9,64	0,00	1	0	1	1	1		1		1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
8/8/25 22:00	205,09	190,06	15,03	0,00	1	0	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
8/8/25 23:00	192,65	176,60	16,05	0,00	1	0	1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις