

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
9/7/25 0:00	150,42	123,21	27,21	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1	1	1	1	47,50	45,08	
9/7/25 1:00	141,30	113,72	27,57	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1	1	1	1	47,15	42,33	
9/7/25 2:00	135,46	106,02	29,44	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1		1	1	48,40	40,59	
9/7/25 3:00	131,30	99,98	31,31	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1		1		48,52	39,34	
9/7/25 4:00	128,89	95,71	33,18	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1		1		47,98	38,62	
9/7/25 5:00	130,65	96,25	34,39	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1		1	1		1		47,20	39,15	
9/7/25 6:00	134,78	108,45	26,33	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1	1	1	1		1		41,74	40,41	
9/7/25 7:00	154,62	128,13	21,65	4,83	1	0	1	1	1								1	1	1	1		1	1	45,97	46,12	
9/7/25 8:00	174,69	139,47	24,89	10,33	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
9/7/25 9:00	191,66	151,86	24,63	15,17	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
9/7/25 10:00	201,24	157,96	23,28	20,00	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
9/7/25 11:00	203,78	157,25	24,31	22,22	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
9/7/25 12:00	209,62	164,30	21,05	24,27	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
9/7/25 13:00	216,25	172,86	18,76	24,63	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
9/7/25 14:00	216,74	174,56	18,19	23,99	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
9/7/25 15:00	212,70	170,78	19,72	22,20	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
9/7/25 16:00	213,32	174,16	19,85	19,30	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
9/7/25 17:00	214,59	185,97	13,54	15,08	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
9/7/25 18:00	216,29	191,37	15,05	9,86	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
9/7/25 19:00	210,41	188,56	18,43	3,42	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
9/7/25 20:00	203,36	183,02	20,22	0,13	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
9/7/25 21:00	196,53	178,33	18,20	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
9/7/25 22:00	184,90	167,47	17,43	0,00	1	0	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
9/7/25 23:00	172,25	159,31	12,94	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις