

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 9 Αύγουστος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
9/8/25 0:00	179,80	163,41	16,38	0,00	1			1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 1:00	169,35	154,58	14,77	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 2:00	161,64	146,47	15,18	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,30	48,26		
9/8/25 3:00	155,62	143,74	11,88	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	46,67	46,64		
9/8/25 4:00	152,60	142,34	10,27	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	45,72	45,73		
9/8/25 5:00	153,75	145,69	8,06	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	46,02	46,09		
9/8/25 6:00	157,56	152,05	5,36	0,15	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	47,22	47,21		
9/8/25 7:00	172,81	166,02	3,69	3,10	1		1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,54	48,54		
9/8/25 8:00	193,49	183,01	1,63	8,85	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 9:00	211,50	196,42	0,93	14,15	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 10:00	221,66	203,24	0,52	17,89	1		1	1	1				1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 11:00	224,71	202,40	1,89	20,43	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 12:00	230,04	205,39	2,87	21,79	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 13:00	236,65	208,93	5,51	22,21	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 14:00	238,78	208,12	9,16	21,49	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 15:00	237,33	204,82	12,64	19,88	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 16:00	238,45	207,03	14,40	17,02	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 17:00	239,37	210,84	15,62	12,90	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 18:00	241,11	216,08	17,69	7,34	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 19:00	235,46	212,58	21,39	1,49	1		1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 20:00	229,25	205,37	23,87	0,01	1		1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 21:00	221,38	196,75	24,63	0,00	1		1	1	1		1		1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 22:00	211,30	186,40	24,90	0,00	1		1	1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
9/8/25 23:00	199,13	173,87	25,25	0,00	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις