

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 9 Σεπτέμβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
9/9/25 0:00	133,74	113,26	20,48	0,00	0		1	1	1				1	0	0			1			1	1	1	1	40,60	40,13	
9/9/25 1:00	124,96	105,15	19,80	0,00			1	1	1			1		1	0	0			1			1	1		1	37,99	37,47
9/9/25 2:00	118,99	103,55	15,43	0,00			1		1			1		1	0	0			1			1	1		1	35,66	35,65
9/9/25 3:00	115,38	101,29	14,09	0,00			1		1			1		1	0	0			1			1	1		1	34,60	34,57
9/9/25 4:00	94,55	83,28	11,26	0,00			1		1			1		1	0	0			1			1	1		1	27,42	26,94
9/9/25 5:00	113,22	100,42	12,80	0,00			1		1			1		1	0	0			1			1	1		1	33,78	33,91
9/9/25 6:00	121,46	107,77	13,69	0,01			1		1			1		1	0	0			1			1	1	1	1	36,15	36,26
9/9/25 7:00	137,20	121,33	13,75	2,11			1	1	1					1		1			1			1	1	1	1	40,94	41,06
9/9/25 8:00	157,95	137,46	11,96	8,53			1	1	1					1	1	1			1			1	1	1	1	47,07	47,12
9/9/25 9:00	174,61	152,72	7,92	13,97			1	1	1					1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 10:00	182,08	157,96	5,67	18,44			1	1	1					1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 11:00	178,16	151,94	4,97	21,26			1	1	1		1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 12:00	188,06	158,35	6,98	22,72			1	1	1					1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 13:00	189,07	156,50	9,76	22,80				1	1			1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 14:00	192,38	158,83	11,63	21,92					1	1			1		1	1	1			1		1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 15:00	189,64	158,45	11,60	19,59					1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 16:00	187,37	155,88	15,71	15,78			1	1	1					1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 17:00	190,03	159,04	19,58	11,41			1	1	1					1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 18:00	189,32	166,41	18,60	4,31			1	1	1					1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 19:00	184,94	165,48	19,29	0,17			1	1	1					1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/9/25 20:00	180,35	161,65	18,70	0,00		1	1	1					1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
9/9/25 21:00	169,32	148,42	20,90	0,00		1	1	1					1	1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
9/9/25 22:00	154,58	133,15	21,44	0,00		1	1	1					1					1		1	1	1	1	1	46,40	46,30	
9/9/25 23:00	142,07	126,03	16,04	0,00		1	1	1					1	0	0			1		1	1	1	1	1	42,70	42,56	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης