

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 1 Αύγουστος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1	17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
1/8/25 0:00	162,03	134,55	27,48	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,34	48,08		
1/8/25 1:00	150,67	124,69	25,99	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1		1	45,36	45,21		
1/8/25 2:00	144,13	120,77	23,36	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1		1	43,30	43,25		
1/8/25 3:00	140,03	118,94	21,09	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1		1	41,94	41,97		
1/8/25 4:00	137,24	116,13	21,11	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1		1	41,17	41,17		
1/8/25 5:00	139,56	111,66	27,90	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1		1	46,09	41,80		
1/8/25 6:00	146,13	117,33	28,51	0,28	1		1	1	1				1					1		1	1	1		1	45,47	43,78		
1/8/25 7:00	165,23	132,55	28,81	3,87	1		1	1	1				1	1				1		1	1	1		1	48,09	48,10		
1/8/25 8:00	186,98	147,92	29,66	9,40	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1		1	48,55	48,55		
1/8/25 9:00	203,82	160,92	28,19	14,70	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55		
1/8/25 10:00	212,43	164,56	28,69	19,18	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55		
1/8/25 11:00	215,30	160,14	33,04	22,11	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55		
1/8/25 12:00	218,37	157,61	36,94	23,82	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55		
1/8/25 13:00	222,87	163,87	34,86	24,14	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55		
1/8/25 14:00	222,18	164,52	34,39	23,28	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55		
1/8/25 15:00	217,29	161,62	34,40	21,27	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55		
1/8/25 16:00	215,60	161,45	35,83	18,31	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55		
1/8/25 17:00	216,09	165,19	37,19	13,71	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55		
1/8/25 18:00	214,59	168,58	38,47	7,53	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55		
1/8/25 19:00	206,75	168,63	36,27	1,85	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55		
1/8/25 20:00	200,37	167,54	32,81	0,02	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	0	1	48,55	48,55		
1/8/25 21:00	191,19	162,10	29,09	0,00	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
1/8/25 22:00	178,66	151,05	27,61	0,00	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
1/8/25 23:00	167,43	138,06	29,37	0,00	1			1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις