

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 10 Ιούλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
10/7/25 0:00	159,80	148,09	11,72	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	1	47,79	47,71	
10/7/25 1:00	149,77	134,99	14,78	0,00	1	0	1		1					0	0		1	1	1	1	1	1	1	44,79	44,80	
10/7/25 2:00	141,82	127,32	14,50	0,00	1	0	1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	1	39,77	39,85	
10/7/25 3:00	135,06	121,32	13,74	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1	1	40,22	40,10	
10/7/25 4:00	132,79	116,28	16,51	0,00	1	0	1	1	1					0	0				1	1	1	1	1	39,85	39,79	
10/7/25 5:00	133,30	118,20	15,10	0,00	1	0	1	1	1					0	0				1	1	1	1	1	39,90	39,95	
10/7/25 6:00	137,74	123,16	13,83	0,76	1	0	1	1	1					0	0				1	1	1	1	1	41,33	41,36	
10/7/25 7:00	157,49	143,24	8,97	5,29	1	0	1	1	1						1	4		1	1	1	1	1	1	46,69	46,78	
10/7/25 8:00	176,68	157,83	8,26	10,60	1	0	1	1	1					1	1	6		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/7/25 9:00	192,79	170,55	6,93	15,30	1	0	1	1	1					1	1	6		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/7/25 10:00	201,75	175,44	6,21	20,11	1	0	1	1	1					1	1	6		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/7/25 11:00	203,52	172,25	8,83	22,44	1	0	1	1	1					1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/7/25 12:00	209,21	176,81	8,70	23,70	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/7/25 13:00	212,42	179,80	9,29	23,34	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/7/25 14:00	215,26	182,28	9,65	23,33	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
10/7/25 15:00	211,36	176,35	13,43	21,59	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
10/7/25 16:00	211,13	176,67	15,77	18,70	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
10/7/25 17:00	212,67	185,54	12,56	14,57	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
10/7/25 18:00	214,98	195,65	10,11	9,23	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/7/25 19:00	210,33	191,72	15,39	3,22	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/7/25 20:00	202,69	180,06	22,51	0,13	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/7/25 21:00	194,14	169,01	25,13	0,00	1	0	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/7/25 22:00	180,43	156,98	23,44	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/7/25 23:00	166,72	143,23	23,49	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,52	48,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις