

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 10 Αύγουστος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/8/25 0:00	186,21	162,45	23,76	0,00	1		1		1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 1:00	175,69	149,43	26,26	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 2:00	168,46	140,90	27,56	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/8/25 3:00	162,60	137,36	25,24	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		48,41	48,41
10/8/25 4:00	157,81	137,24	20,57	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		47,27	47,27
10/8/25 5:00	156,57	142,26	14,31	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		46,84	46,87
10/8/25 6:00	158,37	146,05	12,16	0,16	1			1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	47,44	47,44
10/8/25 7:00	171,58	156,43	11,42	3,72	1			1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,54	48,54
10/8/25 8:00	189,76	170,14	10,38	9,24	1			1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 9:00	204,31	182,85	7,02	14,44	1			1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 10:00	213,19	188,04	6,72	18,43	1			1	1				1	1	1		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 11:00	216,98	190,41	5,46	21,11	1			1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 12:00	222,10	192,74	6,82	22,53	1			1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 13:00	228,04	196,46	8,75	22,82	1			1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 14:00	229,53	196,98	10,47	22,08	1			1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 15:00	228,27	194,32	13,73	20,21	1			1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 16:00	229,21	197,60	14,54	17,07	1			1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 17:00	225,90	199,74	13,65	12,51	1			1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 18:00	230,27	209,51	13,73	7,04	1			1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 19:00	225,59	212,45	11,69	1,45	1			1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 20:00	221,76	210,52	11,23	0,01	1			1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 21:00	217,18	206,13	11,05	0,00	1			1	1		1	1	1	1	1		7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 22:00	208,47	197,90	10,57	0,00	1			1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/8/25 23:00	196,34	184,14	12,19	0,00	1			1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις