

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
10/9/25 0:00	131,50	119,66	11,84	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1	1	39,47	39,41		
10/9/25 1:00	123,40	112,14	11,26	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1	1	36,98	36,96		
10/9/25 2:00	118,22	106,90	11,32	0,00			1	1	1				1					1			1	1		1	35,41	35,40		
10/9/25 3:00	115,02	104,33	10,69	0,00			1	1	1				1					1			1	1		1	34,42	34,41		
10/9/25 4:00	113,75	102,43	11,32	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1	1	34,07	34,09		
10/9/25 5:00	116,20	103,42	12,78	0,00			1	1	1				1					1			1	1		1	34,73	34,77		
10/9/25 6:00	124,00	111,79	12,20	0,01			1	1	1				1					1			1	1	1	1	37,01	37,10		
10/9/25 7:00	139,16	128,01	9,09	2,06			1	1	1				1		1			1			1	1	1	1	41,63	41,73		
10/9/25 8:00	159,06	144,10	6,19	8,76			1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	47,33	47,43		
10/9/25 9:00	174,46	158,07	2,18	14,20			1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55		
10/9/25 10:00	182,76	160,84	3,28	18,64			1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55		
10/9/25 11:00	184,59	158,30	4,88	21,41			1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55		
10/9/25 12:00	188,11	161,25	4,05	22,81			1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55		
10/9/25 13:00	192,84	164,34	5,65	22,84			1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55		
10/9/25 14:00	192,82	162,78	8,01	22,03			1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55		
10/9/25 15:00	189,75	158,15	11,83	19,77			1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55		
10/9/25 16:00	189,80	158,18	15,10	16,53			1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55		
10/9/25 17:00	191,62	163,67	16,55	11,40			1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55		
10/9/25 18:00	190,61	165,52	21,15	3,94			1	1	1				1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55		
10/9/25 19:00	187,57	165,58	21,88	0,12			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
10/9/25 20:00	184,07	167,27	16,80	0,00			1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
10/9/25 21:00	173,90	154,40	19,50	0,00			1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
10/9/25 22:00	159,30	143,08	16,21	0,00			1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	47,59	47,55		
10/9/25 23:00	145,67	129,55	16,12	0,00			1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	43,65	43,63		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις