

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 11 Ιούλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/7/25 0:00	153,13	130,06	23,07	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1		1	46,24	45,93
11/7/25 1:00	142,42	118,88	23,54	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1		1	46,09	42,66
11/7/25 2:00	135,78	110,92	24,86	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1		1	46,62	40,72
11/7/25 3:00	131,81	104,52	27,29	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1		1		1	48,28	39,47
11/7/25 4:00	128,59	104,19	24,40	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1		1		1	45,79	38,55
11/7/25 5:00	128,81	109,31	19,49	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1		1		1	39,00	38,58
11/7/25 6:00	134,69	113,28	20,46	0,95	1	0	1	1	1					0	0			1		1		1	1	1	41,87	40,35
11/7/25 7:00	154,39	127,23	21,42	5,74	1	0	1	1	1				0		1			1		1		1	1	1	47,10	46,21
11/7/25 8:00	172,51	141,86	19,27	11,38	1	0	1	1	1				0		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 9:00	187,28	152,97	17,74	16,57	1	0	1	1	1				0	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 10:00	195,26	157,58	17,51	20,17	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 11:00	196,29	156,75	16,86	22,69	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 12:00	200,40	159,68	16,56	24,15	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 13:00	206,04	163,81	17,81	24,42	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 14:00	206,91	164,83	18,44	23,64	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 15:00	202,24	163,26	17,23	21,75	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 16:00	202,15	163,99	19,31	18,85	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 17:00	204,72	167,15	22,75	14,82	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 18:00	205,77	180,83	15,37	9,57	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 19:00	199,01	186,19	9,43	3,40	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 20:00	190,61	175,88	14,59	0,13	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 21:00	181,53	164,75	16,78	0,00	1	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 22:00	167,99	150,42	17,57	0,00	1	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/25 23:00	156,29	137,24	19,06	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1	1	1	46,96	46,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις