

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 11 Αύγουστος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/8/25 0:00	183,09	169,68	13,41	0,00	1			1	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 1:00	170,82	158,89	11,94	0,00	1			1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 2:00	162,22	148,80	13,42	0,00	1			1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1	48,30	48,26
11/8/25 3:00	154,75	148,36	6,39	0,00	1			1	1		1		1				1	1	1	1		1	1	46,39	46,37
11/8/25 4:00	149,75	145,84	3,90	0,00	1			1	1		1		1				1	1	1	1		1	1	44,89	44,87
11/8/25 5:00	148,68	144,70	3,98	0,00	1			1	1		1		1				1	1	1	1		1	1	44,57	44,54
11/8/25 6:00	153,05	150,30	2,60	0,15	1			1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1	45,79	45,83
11/8/25 7:00	170,80	165,12	2,17	3,51	1			1	1		1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,39	48,42
11/8/25 8:00	195,92	184,69	1,87	9,36	1			1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 9:00	214,13	197,94	1,79	14,40	1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 10:00	226,05	204,97	2,37	18,70	1		1	1	1		1		1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 11:00	230,96	207,17	2,59	21,20	1		1	1	1		1		1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 12:00	237,23	213,16	1,39	22,67	1		1	1	1		1		1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 13:00	244,29	220,60	0,94	22,76	1		1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 14:00	245,62	222,73	0,64	22,25	1		1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 15:00	241,08	220,00	0,62	20,47	1		1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 16:00	238,34	220,26	0,63	17,45	1		1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 17:00	238,36	225,14	0,14	13,08	1		1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 18:00	238,09	230,93	0,03	7,13	1		1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 19:00	230,48	229,03	0,08	1,36	1		1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 20:00	226,16	224,96	1,20	0,01	1		1	1	1		1		1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 21:00	217,14	215,37	1,77	0,00	1		1	1	1		1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 22:00	203,88	203,05	0,83	0,00	1		1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/8/25 23:00	189,93	189,69	0,24	0,00	1		1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις