

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 11 Σεπτέμβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/9/25 0:00	134,18	115,86	18,32	0,00			1	1	1				1					1		1	1	1		1	40,38	40,20
11/9/25 1:00	125,81	106,87	18,94	0,00			1	1	1				1					1		1		1		1	38,15	37,69
11/9/25 2:00	119,96	100,53	19,43	0,00			1	1	1				1					1		1		1		1	36,88	35,99
11/9/25 3:00	117,06	97,56	19,50	0,00			1	1	1				1					1		1		1		1	35,24	35,08
11/9/25 4:00	115,39	99,02	16,37	0,00			1	1	1				1					1		1		1		1	34,76	34,60
11/9/25 5:00	117,44	103,03	14,41	0,00			1	1	1				1					1		1		1		1	35,12	35,18
11/9/25 6:00	125,33	114,92	10,41	0,01			1	1	1				1					1		1		1	1	1	37,55	37,56
11/9/25 7:00	140,52	128,91	9,57	2,03			1	1	1				1					1		1		1	1	1	41,37	41,39
11/9/25 8:00	159,92	145,12	6,43	8,37			1	1	1		1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	43,58	43,47
11/9/25 9:00	175,96	157,87	3,92	14,17			1	1	1		1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,49	48,53
11/9/25 10:00	185,28	162,05	4,45	18,78							1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 11:00	189,10	163,76	3,90	21,43			1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 12:00	193,39	167,13	3,38	22,89			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 13:00	198,89	169,88	6,43	22,58			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 14:00	198,50	167,58	11,24	19,68			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 15:00	195,70	161,25	15,81	18,65			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 16:00	193,35	162,59	15,13	15,63			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 17:00	196,31	169,03	15,91	11,37			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 18:00	194,43	172,89	17,72	3,82			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 19:00	191,21	170,25	20,85	0,11			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 20:00	188,93	164,38	24,55	0,00			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 21:00	177,65	152,56	25,10	0,00			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/9/25 22:00	163,66	139,05	24,61	0,00			1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,27	48,26
11/9/25 23:00	149,63	129,70	19,92	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1		1	1	45,04	44,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ2 λόγω περιορισμού παραγωγής D3,4,5 ΑΗΣ λόγω βλάβης