

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 12 Ιούλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/7/25 0:00	143,95	123,30	20,65	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1	1	1	43,18	43,15
12/7/25 1:00	135,10	114,12	20,98	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1	1		40,45	40,46
12/7/25 2:00	128,65	109,84	18,81	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1	1		38,61	38,53
12/7/25 3:00	124,10	104,26	19,84	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1			37,95	37,10
12/7/25 4:00	121,63	103,05	18,58	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1			36,44	36,48
12/7/25 5:00	122,72	103,68	19,05	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1			37,04	36,77
12/7/25 6:00	127,98	108,44	18,64	0,90	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1			38,25	38,35
12/7/25 7:00	144,52	119,41	19,44	5,68	1	0	1	1	1									1	1	1		1	1		43,16	43,29
12/7/25 8:00	164,03	137,49	15,34	11,21	1	0	1	1	1						1			1	1	1		1	1		48,17	48,23
12/7/25 9:00	179,19	150,36	12,60	16,22	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 10:00	188,35	155,29	12,88	20,18	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 11:00	190,12	154,04	13,23	22,86	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 12:00	193,44	154,15	15,01	24,27	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 13:00	198,70	157,02	16,96	24,73	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 14:00	199,47	157,32	18,35	23,80	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 15:00	196,73	153,89	20,86	21,99	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 16:00	198,26	156,67	22,46	19,14	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
12/7/25 17:00	199,71	163,84	20,81	15,05	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/7/25 18:00	200,28	171,58	19,02	9,68	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/7/25 19:00	194,83	175,00	16,43	3,40	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/7/25 20:00	186,31	170,47	15,71	0,13	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
12/7/25 21:00	178,61	159,61	19,00	0,00	1	0	1	1	1						1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
12/7/25 22:00	166,11	148,87	17,24	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1	1	1	48,52	48,50
12/7/25 23:00	153,82	138,77	15,05	0,00	1	0	1		1					0	0			1	1	1	1	1	1	1	46,16	46,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις