

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 12 Αύγουστος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
12/8/25 0:00	174,84	174,52	0,32	0,00	1		1	1			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 1:00	162,65	162,32	0,33	0,00	1		1	1			1		1				1	1	1	1	1	1	1	48,04	48,02		
12/8/25 2:00	153,19	153,13	0,06	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	44,67	44,49		
12/8/25 3:00	147,06	146,95	0,10	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		43,98	44,05		
12/8/25 4:00	144,01	143,95	0,06	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		42,81	42,77		
12/8/25 5:00	144,70	144,62	0,07	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		43,12	43,08		
12/8/25 6:00	149,45	148,81	0,49	0,15	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		43,63	43,59		
12/8/25 7:00	166,35	162,12	0,92	3,32	1		1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	47,04	46,96		
12/8/25 8:00	187,17	177,83	0,68	8,65	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 9:00	207,38	192,53	0,49	14,36	1		1	1	1				1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 10:00	218,73	199,08	0,82	18,84	1		1	1	1				1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 11:00	222,14	198,88	1,79	21,47	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 12:00	227,03	201,95	2,16	22,92	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 13:00	231,81	205,00	3,63	23,18	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 14:00	234,10	208,77	2,82	22,51	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 15:00	231,33	209,30	1,39	20,64	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 16:00	229,94	211,72	0,75	17,47	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 17:00	232,01	218,74	0,25	13,02	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 18:00	230,83	223,38	0,35	7,10	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 19:00	223,93	222,18	0,36	1,39	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 20:00	219,69	218,61	1,08	0,01	1		1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 21:00	209,09	206,64	2,45	0,00	1		1	1	1				1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 22:00	195,07	192,93	2,14	0,00	1		1	1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
12/8/25 23:00	182,63	179,90	2,72	0,00	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις