

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/9/25 0:00	138,65	113,66	24,98	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1		1	1	45,50	41,54
12/9/25 1:00	129,66	108,73	20,93	0,00			1	1	1				1				1		1	1		1	1	39,90	38,86	
12/9/25 2:00	123,31	102,97	20,33	0,00			1	1	1				1						1	1		1	1	39,11	36,98	
12/9/25 3:00	119,93	103,54	16,39	0,00			1	1	1				1						1	1		1	1	35,92	35,92	
12/9/25 4:00	117,75	99,93	17,82	0,00			1	1	1				1						1	1		1	1	37,22	35,31	
12/9/25 5:00	119,86	105,63	14,23	0,00			1	1	1				1						1	1		1	1	35,90	35,91	
12/9/25 6:00	127,54	115,10	12,43	0,00			1	1	1				1						1	1	1	1	1	38,16	38,22	
12/9/25 7:00	142,29	131,58	8,83	1,88			1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	42,51	42,63	
12/9/25 8:00	163,53	150,80	4,37	8,36			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	47,84	47,89	
12/9/25 9:00	181,16	166,69	0,68	13,79			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/9/25 10:00	190,27	171,43	0,64	18,21			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/9/25 11:00	191,27	166,83	3,48	20,96			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/9/25 12:00	205,72	171,41	2,98	31,33			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/9/25 13:00	203,60	176,95	4,12	22,53			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/9/25 14:00	203,70	175,96	6,25	21,49			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/9/25 15:00	199,21	168,40	11,55	19,26			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/9/25 16:00	200,32	171,25	13,39	15,68			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/9/25 17:00	202,05	175,40	16,27	10,38			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/9/25 18:00	201,93	183,93	14,84	3,16			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/9/25 19:00	200,10	183,33	16,72	0,06			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/9/25 20:00	197,68	176,40	21,28	0,00			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/9/25 21:00	187,95	159,61	28,34	0,00			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/9/25 22:00	173,42	144,99	28,42	0,00			1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
12/9/25 23:00	160,54	132,52	28,02	0,00			1	1	1				1					1		1	1	1	1	47,88	47,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις