

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 13 Ιούλιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
13/7/25 0:00	142,47	130,47	12,00	0,00	1	0	1		1					0	0			1	1	1	1	1	1	1	40,43	40,19	
13/7/25 1:00	134,26	117,85	16,40	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1	1		37,26	37,04	
13/7/25 2:00	128,78	113,42	15,36	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1	1	1		36,91	36,83	
13/7/25 3:00	125,90	103,05	22,86	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1	1			39,10	37,72	
13/7/25 4:00	123,95	101,13	22,82	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1	1			39,06	37,13	
13/7/25 5:00	125,22	102,27	22,95	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1	1			42,69	37,54	
13/7/25 6:00	129,29	104,16	24,32	0,81	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1	1			45,09	38,74	
13/7/25 7:00	144,66	114,99	24,49	5,18	1	0	1	1	1									1		1	1	1			47,08	43,35	
13/7/25 8:00	160,18	126,63	22,92	10,62	1	0	1	1	1						1			1		1	1	1			47,89	47,65	
13/7/25 9:00	174,55	135,89	22,63	16,03	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1			48,55	48,55	
13/7/25 10:00	181,53	139,40	22,44	19,70	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1			48,55	48,55	
13/7/25 11:00	183,37	138,76	22,14	22,47	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1			48,55	48,55	
13/7/25 12:00	186,50	141,73	20,82	23,95	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1			48,55	48,55	
13/7/25 13:00	190,95	146,45	20,22	24,28	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1			48,55	48,55	
13/7/25 14:00	191,52	146,43	21,60	23,49	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1			48,55	48,55	
13/7/25 15:00	189,76	144,14	23,95	21,68	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1			48,55	48,55
13/7/25 16:00	189,87	148,17	22,97	18,73	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1			48,55	48,55
13/7/25 17:00	192,77	155,17	23,02	14,59	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1			48,55	48,55
13/7/25 18:00	196,52	164,40	22,87	9,24	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
13/7/25 19:00	192,79	168,24	21,45	3,11	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
13/7/25 20:00	187,46	162,97	24,36	0,12	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
13/7/25 21:00	182,83	157,22	25,61	0,00	1	0	1	1	1						1			1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/7/25 22:00	173,62	145,22	28,40	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
13/7/25 23:00	162,58	133,23	29,35	0,00	1	0	1	1						0	0			1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις