

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 13 Σεπτέμβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/9/25 0:00	148,33	120,79	27,53	0,00			1		1				1					1		1	1	1	1	1	44,55	44,50
13/9/25 1:00	139,85	108,05	31,79	0,00		1			1				1					1		1	1	1	1	1	42,43	41,89
13/9/25 2:00	133,92	102,66	31,26	0,00		1	1	1					1					1		1	1			1	42,12	40,16
13/9/25 3:00	130,00	94,07	35,93	0,00		1	1	1					1					1		1	1			1	44,61	38,96
13/9/25 4:00	127,45	94,04	33,41	0,00		1	1	1					1					1		1	1			1	46,56	38,21
13/9/25 5:00	127,92	101,57	26,34	0,00		1	1	1					1					1		1	1			1	40,18	38,39
13/9/25 6:00	133,65	113,79	19,85	0,01		1	1	1					1					1		1	1		1	1	40,09	39,99
13/9/25 7:00	146,86	127,52	17,24	2,09		1	1	1					1		1			1		1	1		1	1	43,98	44,03
13/9/25 8:00	166,29	147,45	10,40	8,44		1	1	1					1		1			1		1	1	1	1	1	48,24	48,31
13/9/25 9:00	182,70	148,26	20,26	14,17		1	1	1					1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 10:00	190,22	150,16	21,19	18,87		1	1	1					1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 11:00	192,56	153,84	17,09	21,63		1	1	1					1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 12:00	197,74	157,52	17,29	22,93		1	1	1					1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 13:00	203,36	158,69	21,65	23,02		1	1	1					1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 14:00	204,80	159,06	23,83	21,92		1	1	1					1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 15:00	202,72	159,87	23,26	19,58		1	1	1					1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 16:00	201,66	161,85	23,91	15,90		1	1	1					1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 17:00	202,07	163,11	28,48	10,48		1	1	1					1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 18:00	199,74	164,66	31,82	3,26		1	1	1					1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 19:00	196,91	165,66	31,18	0,07		1	1	1					1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 20:00	191,76	162,67	29,09	0,00		1	1	1					1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 21:00	181,90	153,10	28,80	0,00		1	1	1					1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 22:00	169,78	140,94	28,84	0,00		1	1	1					1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
13/9/25 23:00	157,98	130,56	27,42	0,00		1	1						1					1	1	1	1	1	1	1	47,36	47,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις