

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 14 Ιούλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/7/25 0:00	151,62	122,62	28,99	0,00	1	0	1	1						0	0			1	1	1	1	1	1	1	48,50	45,46
14/7/25 1:00	142,74	111,39	31,35	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1		1		48,47	42,78
14/7/25 2:00	137,37	105,23	32,14	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1		1		48,40	41,15
14/7/25 3:00	133,11	100,57	32,54	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1		1		48,50	39,89
14/7/25 4:00	130,59	99,55	31,04	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1		1		48,48	39,13
14/7/25 5:00	132,45	100,09	32,35	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1		1	1		1		48,55	39,68
14/7/25 6:00	137,85	107,82	29,34	0,69	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1		1		48,53	41,30
14/7/25 7:00	154,84	130,36	19,73	4,75	1	0	1	1	1					0	0		3	1	1	1	1		1		46,81	46,30
14/7/25 8:00	176,08	142,59	23,33	10,16	1	0	1	1	1						1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/25 9:00	193,40	155,46	22,63	15,32	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 10:00	201,55	160,42	22,04	19,09	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 11:00	203,02	160,26	21,16	21,59	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 12:00	207,52	164,74	19,79	22,99	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 13:00	214,31	170,68	20,29	23,33	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 14:00	215,43	171,31	21,58	22,54	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 15:00	212,14	169,85	21,53	20,75	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 16:00	211,34	170,18	23,33	17,83	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,55
14/7/25 17:00	212,75	172,86	26,33	13,56	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/25 18:00	213,08	178,34	26,50	8,24	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/25 19:00	207,17	178,29	26,17	2,71	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/25 20:00	199,05	169,50	29,43	0,11	1	0	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/25 21:00	192,30	162,19	30,11	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/25 22:00	180,22	150,57	29,65	0,00	1	0	1	1	1					1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/25 23:00	168,34	136,96	31,37	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις