

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 14 Αύγουστος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/8/25 0:00	172,82	150,10	22,73	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 1:00	161,36	138,01	23,35	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		48,13	48,11
14/8/25 2:00	154,24	130,11	24,14	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		46,28	46,25
14/8/25 3:00	148,94	124,46	24,48	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1		1		44,86	43,20
14/8/25 4:00	144,88	128,26	16,63	0,00	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1		1		22,49	17,36
14/8/25 5:00	146,33	129,53	16,79	0,00	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1		1		24,31	17,54
14/8/25 6:00	151,55	134,19	17,22	0,14	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1		1		27,49	18,16
14/8/25 7:00	168,08	146,17	18,35	3,56	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1		1		31,68	20,14
14/8/25 8:00	187,33	157,73	20,01	9,59	1		1	1	1		1		1		1		1	1	1	1		1		41,79	35,46
14/8/25 9:00	204,24	170,11	19,62	14,51	1		1	1	1		1		1		1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
14/8/25 10:00	214,21	175,61	19,51	19,09	1		1	1	1		1		1		1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
14/8/25 11:00	217,16	178,29	17,11	21,76	1		1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 12:00	220,57	181,72	15,69	23,17	1		1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 13:00	226,65	186,54	16,64	23,47	1		1	1	1				1		1	2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 14:00	228,16	187,01	18,70	22,45	1		1	1	1				1			1	6	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 15:00	225,70	186,74	18,51	20,45	1		1	1	1				1			1	2	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 16:00	225,99	189,47	19,05	17,47	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 17:00	227,52	195,79	19,46	12,27	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 18:00	228,80	201,95	20,64	6,22	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 19:00	223,07	200,33	21,69	1,06	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
14/8/25 20:00	218,56	194,63	23,93	0,00	1		1	1	1				1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 21:00	208,06	183,32	24,74	0,00	1		1	1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 22:00	195,12	169,84	25,28	0,00	1		1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/8/25 23:00	182,97	153,41	29,56	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 1.Εκκίνηση ΑΕΡ 2 ΑΗΣ λόγω χειρισμών Γραμμών Μεταφοράς.
- 2.Μείωση Συντελεστή Διείσδυσης Α/Π λόγω χειρισμών Γραμμών Μεταφοράς.