

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 14 Σεπτέμβριος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
14/9/25 0:00	147,82	119,91	27,91	0,00			1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	44,36	44,32	
14/9/25 1:00	140,23	115,64	24,59	0,00			1	1	1		1							1	1	1			1	1	42,08	42,01	
14/9/25 2:00	134,30	112,27	22,04	0,00			1	1	1		1							1	1	1			1	1	40,29	40,25	
14/9/25 3:00	129,81	107,98	21,83	0,00			1	1	1		1							1	1	1			1	1	39,89	38,89	
14/9/25 4:00	126,43	105,63	20,80	0,00			1	1	1		1							1		1			1	1	40,99	37,90	
14/9/25 5:00	127,57	105,16	22,41	0,00			1	1	1		1							1		1			1	1	41,98	38,25	
14/9/25 6:00	132,88	110,73	22,14	0,00			1	1	1		1	1						1		1	1		1	1	41,68	39,80	
14/9/25 7:00	142,99	119,93	21,35	1,71			1	1	1		1							1		1	1		1	1	43,22	42,85	
14/9/25 8:00	157,30	129,13	20,43	7,74			1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	47,01	47,08	
14/9/25 9:00	169,01	136,07	19,76	13,18			1	1	1		1			1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/25 10:00	176,18	140,84	18,20	17,15			1	1	1		1			1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/25 11:00	179,06	141,18	16,80	21,08			1	1	1		1			1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/25 12:00	183,48	140,62	20,21	22,66			1	1	1		1			1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/25 13:00	188,69	144,37	21,45	22,86			1	1	1		1			1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/25 14:00	188,82	144,22	22,89	21,71			1	1	1		1		1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/25 15:00	184,52	142,58	22,85	19,09			1	1	1		1		1	1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55	
14/9/25 16:00	184,39	144,64	24,18	15,56			1	1	1		1	1		1	1			1			1	1		1	48,55	48,55	
14/9/25 17:00	186,02	152,57	23,27	10,18			1	1	1		1	1		1	1			1			1	1		1	48,55	48,55	
14/9/25 18:00	186,17	159,57	23,57	3,02			1	1	1		1	1		1	1			1			1	1		1	48,55	48,55	
14/9/25 19:00	184,72	162,27	22,40	0,05			1	1	1		1	1		1	1			1			1	1		1	48,55	48,55	
14/9/25 20:00	181,89	159,65	22,24	0,00			1	1	1	1	1	1		1	1			1			1	1		1	48,55	48,55	
14/9/25 21:00	173,17	150,90	22,27	0,00			1	1	1	1	1	1		1	1			1			1	1		1	48,55	48,55	
14/9/25 22:00	160,89	140,08	20,82	0,00			1	1	1	1	1	1			1			1			1	1		1	47,94	47,92	
14/9/25 23:00	149,00	128,14	20,86	0,00			1	1	1	1	1	1						1			1	1		1	45,36	44,68	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 1,Ένταξη ΑΕΡ 3 ΑΗΣ για ασφάλεια λόγω φωτιάς πλησίον των Γραμμών Μεταφοράς.
- 1,Ένταξη ΑΕΡ 1,2,3 ΑΗΣ λόγω μειωμένης παραγωγής από ΘΗΣ μετά από αίτημα σταθμου.