

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 15 Αύγουστος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΔΙΕΣΕΛ 6	ΔΙΕΣΕΛ 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
15/8/25 0:00	170,44	140,06	30,38	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/8/25 1:00	159,95	128,44	31,51	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	48,42	47,86	
15/8/25 2:00	152,57	120,94	31,62	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		48,52	45,76	
15/8/25 3:00	147,18	116,84	30,33	0,00	1		1	1	1				1	1						1	1	1	1	1	48,55	44,18	
15/8/25 4:00	143,14	112,30	30,84	0,00	1		1	1	1				1							1	1	1	1		48,42	42,90	
15/8/25 5:00	143,68	112,85	30,82	0,00	1		1	1	1				1							1	1	1	1		47,59	43,06	
15/8/25 6:00	147,65	120,19	27,31	0,15	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		48,35	44,27	
15/8/25 7:00	160,16	129,19	27,64	3,34	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		48,55	47,66	
15/8/25 8:00	174,61	137,36	28,14	9,11	1		1	1	1				1		1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/25 9:00	185,98	142,96	28,79	14,23	1		1	1	1						1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/25 10:00	193,00	144,66	29,52	18,82	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/25 11:00	195,51	142,98	30,53	22,01	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/25 12:00	198,46	144,99	29,90	23,58	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/25 13:00	202,77	148,56	30,27	23,94	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/25 14:00	202,22	147,64	31,31	23,27	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/25 15:00	196,96	146,09	30,20	20,68	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/25 16:00	196,86	149,67	30,51	16,68	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/25 17:00	199,94	156,18	31,59	12,17	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/25 18:00	202,50	162,95	33,10	6,44	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/25 19:00	197,16	163,24	32,88	1,05	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/25 20:00	193,93	161,43	32,50	0,00	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/25 21:00	186,02	152,10	33,92	0,00	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/25 22:00	175,04	140,00	35,03	0,00	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
15/8/25 23:00	167,47	133,44	34,03	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις