

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 15 Σεπτέμβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/9/25 0:00	138,47	117,06	21,41	0,00			1	1	1	1	1	1						1			1	1		1	42,42	41,52
15/9/25 1:00	131,08	104,59	26,49	0,00			1	1	1			1	1					1			1	1		1	46,09	39,30
15/9/25 2:00	125,18	97,82	27,36	0,00			1	1	1			1	1					1			1	1		1	47,10	37,51
15/9/25 3:00	121,19	93,98	27,20	0,00			1	1	1			1	1					1			1			1	46,54	36,32
15/9/25 4:00	119,88	94,13	25,75	0,00			1	1	1			1	1					1			1			1	45,14	35,90
15/9/25 5:00	122,54	98,68	23,85	0,00			1	1	1			1	1					1			1			1	46,39	36,72
15/9/25 6:00	130,40	105,56	24,84	0,00			1	1	1			1	1					1			1	1		1	48,03	39,08
15/9/25 7:00	145,55	118,22	25,82	1,52			1	1	1			1	1			1		1			1	1		1	47,70	43,61
15/9/25 8:00	164,67	132,91	24,01	7,76								1	1					1			1	1	1	1	48,36	48,16
15/9/25 9:00	179,53	147,46	18,66	13,41			1	1	1			1	1								1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 10:00	187,07	156,06	13,48	17,53			1	1	1			1	1								1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 11:00	189,44	156,19	12,20	21,04			1	1	1			1	1								1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 12:00	194,18	153,76	17,83	22,59			1	1	1			1	1								1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 13:00	200,36	156,67	20,87	22,82			1	1	1			1	1								1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 14:00	200,96	155,30	24,43	21,22			1	1	1			1	1								1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 15:00	194,46	148,78	27,73	17,95			1	1	1			1		1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 16:00	192,35	152,48	24,11	15,76			1	1	1			1		1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 17:00	192,10	158,23	23,68	10,19			1	1	1			1		1	1						1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 18:00	190,88	162,63	25,38	2,88			1	1	1					1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 19:00	189,95	163,65	26,26	0,04			1	1	1					1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 20:00	185,92	161,02	24,89	0,00			1	1	1					1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 21:00	174,45	149,91	24,55	0,00			1	1	1					1	1			1			1	1	1	1	48,55	48,55
15/9/25 22:00	160,95	137,12	23,83	0,00			1	1	1					1				1			1	1	1	1	47,96	47,94
15/9/25 23:00	147,36	125,21	22,15	0,00			1	1	1					1				1			1	1	1	1	44,22	44,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 1,2,3 ΑΗΣ λόγω μειωμένης παραγωγής από ΘΗΣ μετά από αίτημα σταθμού.