

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 16 Ιούλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
16/7/25 0:00	149,89	135,49	14,40	0,00	1	0		1	1				1	0	0			1	1	1	1	1	1	44,37	44,33	
16/7/25 1:00	138,82	127,21	11,61	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1	1	41,25	41,13	
16/7/25 2:00	132,88	122,25	10,62	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1	1	38,13	38,06	
16/7/25 3:00	128,20	119,26	8,93	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1	1	38,37	38,35	
16/7/25 4:00	125,47	116,28	9,20	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1	1	37,01	36,90	
16/7/25 5:00	126,82	118,09	8,73	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1		1	1	37,86	37,77	
16/7/25 6:00	132,29	125,27	6,48	0,54	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1	1	1	37,23	37,14	
16/7/25 7:00	151,85	140,29	7,29	4,27	1	0	1	1	1					0	1			1	1	1	1	1	1	44,05	44,08	
16/7/25 8:00	171,63	158,65	3,55	9,42	1	0	1	1	1					1	1		0	1	1	1	1	1	1	48,29	48,33	
16/7/25 9:00	189,53	172,29	2,48	14,76	1	0	1	1	1					1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/25 10:00	199,68	178,68	2,17	18,83	1	0	1	1	1					1	1	6	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/25 11:00	202,06	178,54	2,13	21,40	1	0	1	1	1					1	1	6	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/25 12:00	207,91	181,89	2,85	23,16	1	0	1	1	1					1	1	10	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/25 13:00	214,19	186,68	3,94	23,57	1	0	1	1	1					1	1	13	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/25 14:00	215,34	185,98	6,48	22,89	1	0	1	1	1					1	1	13	0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/25 15:00	209,20	180,33	8,02	20,85	1	0	1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
16/7/25 16:00	208,47	182,68	7,95	17,84	1	0	1	1	1					1	1	13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
16/7/25 17:00	208,23	187,11	7,51	13,62	1	0	1	1	1				0	1	1	13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
16/7/25 18:00	209,62	195,97	5,37	8,28	1	0	1	1	1		1		0	1	1	13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
16/7/25 19:00	204,75	198,08	4,00	2,66	1	0	1	1	1		1		0	1	1	13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
16/7/25 20:00	198,51	194,56	3,85	0,11	1	0	1	1	1		1		0	1	1	13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
16/7/25 21:00	191,33	186,86	4,47	0,00	1	0	1	1	1		1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
16/7/25 22:00	178,18	174,27	3,91	0,00	1	0	1	1	1		1	1	0	0	1		1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
16/7/25 23:00	164,03	161,29	2,74	0,00	1	0	1	1	1		1	1	0	0	0		1	1	1	1	0	1	1	48,37	48,37	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις