

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 16 Αύγουστος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/8/25 0:00	157,54	122,69	34,85	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1		1	1		48,55	47,24
16/8/25 1:00	149,50	115,89	33,61	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1		1	1		48,55	44,84
16/8/25 2:00	143,32	110,03	33,30	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1		1	1		48,55	42,97
16/8/25 3:00	138,84	105,33	33,51	0,00	1		1	1	1				1					1		1		1	1		48,55	41,64
16/8/25 4:00	136,37	105,13	31,23	0,00	1		1	1	1				1					1		1		1	1		48,55	40,84
16/8/25 5:00	137,60	105,92	31,68	0,00	1		1	1	1				1					1		1		1	1		48,55	41,24
16/8/25 6:00	142,30	111,44	30,77	0,10	1		1	1	1				1					1		1		1	1		48,55	42,67
16/8/25 7:00	157,14	123,21	30,82	3,10	1		1	1	1				1		1			1		1		1	1		48,55	47,00
16/8/25 8:00	174,09	135,57	29,79	8,73	1		1	1	1					1	1			1		1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 9:00	188,75	146,52	28,47	13,76	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 10:00	196,65	149,83	29,10	17,72	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 11:00	199,93	147,16	31,19	21,58	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 12:00	202,42	147,41	31,73	23,28	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 13:00	206,83	152,96	30,20	23,67	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 14:00	206,29	154,14	29,25	22,90	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 15:00	202,47	152,91	28,81	20,76	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 16:00	201,47	155,10	29,02	17,35	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 17:00	201,49	161,30	27,61	12,57	1		1	1	1					1	1			1	1	1		1	1		48,55	48,55
16/8/25 18:00	200,80	168,18	25,81	6,81	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/25 19:00	195,13	166,63	27,38	1,12	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/25 20:00	191,51	162,73	28,78	0,00	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/25 21:00	182,17	157,31	24,86	0,00	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/25 22:00	170,49	143,32	27,17	0,00	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/25 23:00	158,59	131,54	27,05	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		48,46	47,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις