

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 17 Ιούλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/7/25 0:00	151,16	149,41	1,75	0,00	1	0	1	1	1		1			0	0			1	1	1	1		1	1	45,40	45,35
17/7/25 1:00	141,75	139,81	1,93	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1		1	1	42,52	42,49
17/7/25 2:00	134,69	132,78	1,91	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1		1	1	38,80	38,69
17/7/25 3:00	129,82	128,40	1,43	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1		1	1	36,05	36,11
17/7/25 4:00	127,24	126,44	0,80	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1			1	38,11	38,12
17/7/25 5:00	128,75	128,28	0,47	0,00	1	0	1	1	1					0	0			1	1	1	1		1		37,62	37,49
17/7/25 6:00	134,34	133,75	0,03	0,55	1	0	1	1	1					0				1	1	1	1		1	1	34,92	34,85
17/7/25 7:00	153,00	148,58	0,06	4,35	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1	1		1	1	41,43	41,43
17/7/25 8:00	174,84	164,70	0,41	9,73	1	0	1	1	1					1	1			1	1	1	1		1	1	48,51	48,55
17/7/25 9:00	191,68	177,06	0,33	14,29	1	0	1	1	1					1	1		3	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 10:00	198,05	179,65	0,22	18,19	1	0	1	1	1	1				1	1		11	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 11:00	203,71	182,04	0,19	21,48	1	0	1	1	1	1	1			1			13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 12:00	208,15	185,56	0,24	22,35	1	0	1	1	1	1	1			1			13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 13:00	214,84	191,39	0,43	23,02	1	0	1	1	1	1	1			1			13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 14:00	216,07	192,90	0,56	22,61	1	0	1	1	1	1	1			1			13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 15:00	211,56	190,53	0,55	20,47	1	0	1	1	1	1	1			1			13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 16:00	210,52	192,09	0,78	17,66	1	0	1	1	1	1	1			1			13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 17:00	212,73	198,15	1,04	13,55	1	0	1	1	1		1			1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 18:00	214,76	204,66	1,74	8,35	1	0	1	1	1		1			1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 19:00	208,82	204,23	1,85	2,75	1	0	1	1	1		1	1		1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 20:00	201,50	199,02	2,39	0,10	1	0	1	1	1		1	1		1	1		12	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 21:00	193,09	190,52	2,57	0,00	1	0	1	1	1		1	1		1	1		6	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 22:00	177,82	176,57	1,26	0,00	1	0	1	1	1		1	1		1	0	0		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/7/25 23:00	164,04	162,23	1,81	0,00	1	0	1	1	1		1			1	0	0		1	1	1	1		1	1	48,37	48,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις