

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 17 Αύγουστος 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1	17,1	
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
17/8/25 0:00	147,73	119,68	28,05	0,00	1	0		1	1				1					1	1	1	1	1	1		48,33	44,24			
17/8/25 1:00	140,10	110,70	29,40	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1		1	1		48,29	41,98			
17/8/25 2:00	133,61	106,38	27,23	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1		1	1		48,55	40,02			
17/8/25 3:00	129,03	103,13	25,89	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1		1	1		48,30	38,69			
17/8/25 4:00	127,05	100,75	26,30	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1		1	1		48,23	38,07			
17/8/25 5:00	128,56	101,67	26,89	0,00	1	0	1	1	1				1					1		1		1	1		48,32	38,51			
17/8/25 6:00	131,55	109,39	22,02	0,13	1	0	1	1	1				1					1		1		1	1		48,43	39,41			
17/8/25 7:00	144,31	120,80	19,81	3,70	1	0	1	1	1				1		1			1		1		1	1		48,48	43,22			
17/8/25 8:00	158,69	129,26	19,69	9,73	1	0	1	1	1					1	1			1		1		1	1		48,50	47,41			
17/8/25 9:00	170,94	141,75	14,65	14,54	1	0	1	1	1					1	1			1		1		1	1		48,55	48,55			
17/8/25 10:00	177,59	145,48	13,74	18,37	1	0	1	1	1					1	1			1		1		1	1		48,55	48,55			
17/8/25 11:00	180,13	140,00	18,04	22,09	1	0	1	1	1					1	1			1		1		1	1		48,55	48,55			
17/8/25 12:00	182,91	144,08	15,10	23,73	1	0	1	1	1				1	1	1			1		1		1	1		48,55	48,55			
17/8/25 13:00	187,01	146,43	16,71	23,88	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/25 14:00	187,92	147,30	17,50	23,12	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/25 15:00	185,08	145,94	18,07	21,06	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/25 16:00	183,54	146,20	20,08	17,26	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/25 17:00	184,53	149,67	22,55	12,31	1	0	1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/25 18:00	186,05	157,97	21,86	6,21	1	0	1	1	1					1	1		1	1		1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/25 19:00	180,58	159,66	19,96	0,96		0	1	1	1					1	1		3	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/25 20:00	178,56	160,52	18,04	0,00		0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/25 21:00	172,44	150,61	21,83	0,00		0	1	1	1					1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55			
17/8/25 22:00	161,42	133,57	27,85	0,00		0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,00			
17/8/25 23:00	150,36	122,32	28,03	0,00		0	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		47,32	45,09			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις