

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 18 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΔΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
18/7/25 0:00	151,42	148,75	2,67	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1				45,45	45,42	
18/7/25 1:00	140,79	136,92	3,86	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1			1	41,84	41,88	
18/7/25 2:00	133,73	128,69	5,04	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1			1	39,61	39,59	
18/7/25 3:00	129,50	125,39	4,11	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1			1	35,91	35,79	
18/7/25 4:00	126,51	123,60	2,91	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1			1	32,87	32,87	
18/7/25 5:00	127,44	124,43	3,01	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1			1	33,66	33,65	
18/7/25 6:00	132,21	129,64	1,93	0,64	1		1	1	1				1				1	1	1	1			1	37,84	37,80	
18/7/25 7:00	151,68	146,03	0,87	4,78	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1	43,08	43,01	
18/7/25 8:00	172,80	161,80	0,69	10,30	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1	48,30	48,36	
18/7/25 9:00	191,46	173,86	1,96	15,63	1		1	1	1				1	1		6	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
18/7/25 10:00	200,33	179,13	1,69	19,51	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
18/7/25 11:00	201,56	177,62	1,92	22,02	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
18/7/25 12:00	206,67	180,25	2,94	23,48	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
18/7/25 13:00	212,64	184,23	4,75	23,66	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
18/7/25 14:00	212,52	183,82	5,54	23,16	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
18/7/25 15:00	208,98	182,11	5,55	21,32	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
18/7/25 16:00	209,55	184,21	6,91	18,42	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
18/7/25 17:00	212,41	188,75	9,48	14,19	1		1	1	1				1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
18/7/25 18:00	213,95	195,43	9,65	8,88	1		1	1	1		1		1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
18/7/25 19:00	208,12	195,73	9,41	2,97	1		1	1	1		1		1	1	1	10	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
18/7/25 20:00	200,38	188,85	11,45	0,08	1		1	1	1		1		1	1	1	7	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
18/7/25 21:00	191,73	179,74	11,99	0,00	1		1	1	1		1		1	1	1	5	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55	
18/7/25 22:00	178,55	167,36	11,19	0,00	1		1	1	1		1		1		1		1	1	1	1		1	1	45,93	48,55	
18/7/25 23:00	164,18	154,73	9,45	0,00	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1		1	1	40,70	48,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις