

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 18 Αύγουστος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
18/8/25 0:00	139,32	111,13	28,19	0,00	0	0	1		1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		46,68	41,74	
18/8/25 1:00	130,52	107,12	23,40	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0		1			1	1	1		44,46	39,10	
18/8/25 2:00	123,85	105,38	18,47	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0		1			1	1	1		47,69	37,11	
18/8/25 3:00	119,76	101,30	18,46	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0		1			1	1	1		44,54	35,90	
18/8/25 4:00	116,87	106,56	10,31	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0	0		1			1	1	1		23,83	34,96	
18/8/25 5:00	109,61	98,97	10,64	0,00	0	0	1	1	1		1		1	0	0		1			1	1	1		26,33	27,06	
18/8/25 6:00	125,96	111,15	14,71	0,10	0	0	1	1	1		1		1	0	0		1			1	1	1		30,70	37,70	
18/8/25 7:00	140,67	126,85	10,54	3,29	0	0	1	1	1		1		1	0	1		1			1	1	1		30,70	42,11	
18/8/25 8:00	158,15	139,45	9,38	9,31	0	0	1	1	1		1		1	0	1		1			1	1	1		30,98	47,24	
18/8/25 9:00	172,58	147,50	10,71	14,38	0	0	1	1	1		1		1	0	1		1		1	1	1	1		35,47	48,55	
18/8/25 10:00	181,28	149,98	12,70	18,60	0	0	1	1	1				1	0	1		1	1	1	1	1	1		38,49	48,55	
18/8/25 11:00	184,74	146,16	16,26	22,32	0	0	1	1	1				1	0	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
18/8/25 12:00	188,36	146,33	18,21	23,82	0	0	1	1	1				1	0	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
18/8/25 13:00	194,65	150,59	20,17	23,89	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
18/8/25 14:00	194,92	151,89	19,90	23,13	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
18/8/25 15:00	191,65	150,73	19,80	21,12	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
18/8/25 16:00	190,57	155,78	16,67	18,13	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
18/8/25 17:00	192,75	162,32	16,77	13,66	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
18/8/25 18:00	193,84	170,82	15,72	7,29	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
18/8/25 19:00	189,17	173,70	14,36	1,11	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
18/8/25 20:00	187,85	171,79	16,06	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
18/8/25 21:00	177,53	163,02	14,50	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
18/8/25 22:00	163,74	147,64	16,10	0,00	0	0	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,32	48,31	
18/8/25 23:00	151,36	134,08	17,28	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	46,64	45,38	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

2. Ένταξη ΑΕΡ 2 λόγω εργασιών στον Υποσταθμό Γενναδίου.