

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 18 Σεπτέμβριος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
18/9/25 0:00	126,71	104,20	22,51	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1	1		1	43,29	37,96		
18/9/25 1:00	119,06	97,55	21,50	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1	1		1	35,81	35,69		
18/9/25 2:00	113,98	90,72	23,25	0,00	0	0	1	1	1				1								1	1		1	36,15	34,15		
18/9/25 3:00	113,24	89,06	24,18	0,00	0	0	1	1	1				1								1	1		1	35,08	33,95		
18/9/25 4:00	112,57	89,19	23,38	0,00	0	0	1	1	1				1								1	1		1	33,83	33,73		
18/9/25 5:00	115,44	92,17	23,27	0,00	0	0	1	1	1				1								1	1		1	36,06	34,65		
18/9/25 6:00	123,67	97,69	25,98	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1	1		1	46,68	37,05		
18/9/25 7:00	139,73	110,95	26,82	1,95	0	0	1	1	1				1		1					1	1	1		1	48,16	41,87		
18/9/25 8:00	162,97	129,82	24,13	9,02	0	0	1	1					1	1	1					1	1	1		1	48,17	47,84		
18/9/25 9:00	177,66	136,07	26,88	14,71	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1	1		1	48,55	48,55		
18/9/25 10:00	179,83	133,56	27,16	19,11	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	48,55	48,55		
18/9/25 11:00	180,64	132,92	25,76	21,96	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55		
18/9/25 12:00	180,92	129,97	27,65	23,30	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55		
18/9/25 13:00	186,34	129,32	33,41	23,61	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55		
18/9/25 14:00	185,30	127,82	35,07	22,42	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55		
18/9/25 15:00	180,32	124,61	36,11	19,60	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55		
18/9/25 16:00	178,45	126,41	36,51	15,53	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55		
18/9/25 17:00	180,19	132,97	37,34	9,88	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55		
18/9/25 18:00	180,02	141,82	35,64	2,56	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55		
18/9/25 19:00	181,03	145,58	35,43	0,02	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1		1	1	48,55	48,55		
18/9/25 20:00	178,34	141,94	36,40	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	48,55	48,55		
18/9/25 21:00	164,70	130,26	34,43	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	48,55	48,40		
18/9/25 22:00	150,59	119,98	30,61	0,00	0	0	1	1	1				1		1					1	1	1	1	1	48,55	45,19		
18/9/25 23:00	137,75	109,75	28,00	0,00	0	0	1	1	1				1							1	1	1	1	1	48,55	41,32		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις