

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 19 Ιούλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
19/7/25 0:00	151,79	139,14	12,65	0,00	1		1		1		1		1				1	1	1	1				40,70	45,45		
19/7/25 1:00	142,21	127,05	15,16	0,00	1		1		1				1				1	1	1	1		1	1	40,64	42,40		
19/7/25 2:00	136,58	116,52	20,05	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1		1		40,70	40,91		
19/7/25 3:00	136,20	115,76	20,44	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1		1		40,70	40,83		
19/7/25 4:00	133,51	116,75	16,76	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1		1		40,20	40,05		
19/7/25 5:00	131,54	116,88	14,66	0,00	1		1	1	1				1				1		1	1		1		39,20	39,44		
19/7/25 6:00	134,21	119,45	14,18	0,59	1		1	1	1				1				1		1	1		1		39,20	40,19		
19/7/25 7:00	152,60	135,56	12,38	4,66	1		1	1	1				1		1		1		1	1		1	1	39,20	45,46		
19/7/25 8:00	170,29	148,16	12,24	9,89	1		1	1	1					1	1		1		1	1		1	1	39,20	48,54		
19/7/25 9:00	187,58	159,37	13,14	15,07	1		1	1	1					1	1		1		1	1		1	1	40,03	48,55		
19/7/25 10:00	196,64	162,57	14,96	19,11	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	47,73	48,55		
19/7/25 11:00	198,10	161,15	14,68	22,27	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
19/7/25 12:00	202,08	164,28	14,12	23,68	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
19/7/25 13:00	208,29	169,95	14,42	23,92	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
19/7/25 14:00	209,28	171,86	14,26	23,16	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
19/7/25 15:00	206,61	169,34	15,87	21,40	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
19/7/25 16:00	208,10	171,36	18,42	18,33	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
19/7/25 17:00	210,32	174,72	21,42	14,19	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
19/7/25 18:00	211,68	183,44	19,42	8,82	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
19/7/25 19:00	204,93	179,96	22,37	2,60	1		1	1	1		1			1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
19/7/25 20:00	198,05	176,91	21,06	0,08	1		1	1	1		1			1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
19/7/25 21:00	191,17	166,96	24,21	0,00	1		1	1	1		1			1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
19/7/25 22:00	180,68	156,36	24,32	0,00	1		1	1	1		1				1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
19/7/25 23:00	169,27	146,05	23,22	0,00	1		1	1	1		1						1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις