

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 19 Αύγουστος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/8/25 0:00	139,89	120,70	19,19	0,00			1	1					1					1	1	1	1	1	1	1	47,78	41,95
19/8/25 1:00	131,16	108,88	22,28	0,00			1	1	1				1					1		1	1	1	1		45,93	39,33
19/8/25 2:00	126,41	98,66	27,75	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1		47,50	37,90
19/8/25 3:00	121,68	98,22	23,46	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1		45,34	36,48
19/8/25 4:00	119,31	98,85	20,45	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1		39,00	35,76
19/8/25 5:00	121,47	106,60	14,87	0,00			1	1	1				1					1			1	1	1		36,37	36,40
19/8/25 6:00	129,22	114,34	14,79	0,10			1	1	1				1					1		1	1	1	1		38,75	38,76
19/8/25 7:00	146,86	131,34	12,08	3,44			1	1	1				1	1				1		1	1	1	1		43,93	44,03
19/8/25 8:00	165,47	143,43	12,33	9,71			1	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	48,23	48,27
19/8/25 9:00	181,44	154,42	12,25	14,77			1	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/8/25 10:00	190,81	153,24	18,79	18,78			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 11:00	194,67	153,84	18,77	22,07			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 12:00	197,97	153,40	21,07	23,50			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 13:00	203,37	154,16	25,26	23,95			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 14:00	204,82	154,44	27,07	23,31			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 15:00	198,69	148,91	28,44	21,33			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 16:00	196,30	146,43	32,07	17,81			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 17:00	197,86	151,12	33,65	13,09			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 18:00	199,66	159,04	33,89	6,74			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 19:00	196,27	163,59	31,74	0,94			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 20:00	195,75	163,87	31,88	0,00			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 21:00	186,52	154,67	31,85	0,00			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 22:00	174,11	141,59	32,52	0,00			1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/25 23:00	162,68	130,96	31,72	0,00			1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1		48,44	48,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις