

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Σάββατο, 2 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
2/8/25 0:00	156,44	129,43	27,00	0,00	1		1		1				1					1	1	1	1	1	1	1	47,81	46,89	
2/8/25 1:00	147,27	120,66	26,61	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		44,95	44,15	
2/8/25 2:00	141,27	115,29	25,98	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		44,55	42,37	
2/8/25 3:00	136,95	111,35	25,60	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		44,20	41,07	
2/8/25 4:00	134,74	109,28	25,46	0,00	1		1	1	1				1							1	1	1	1		45,99	40,38	
2/8/25 5:00	136,29	109,90	26,39	0,00	1		1	1	1				1							1	1	1	1		46,91	40,84	
2/8/25 6:00	141,37	115,38	25,69	0,30	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		47,01	42,40	
2/8/25 7:00	156,86	127,38	25,48	4,00	1		1	1	1									1		1	1	1	1		47,45	46,97	
2/8/25 8:00	174,82	144,40	21,31	9,10	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
2/8/25 9:00	190,89	156,96	20,15	13,79	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
2/8/25 10:00	200,24	161,63	20,01	18,60	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
2/8/25 11:00	202,84	162,66	18,71	21,48	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
2/8/25 12:00	206,16	167,34	15,92	22,90	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
2/8/25 13:00	211,11	169,93	17,92	23,25	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
2/8/25 14:00	211,95	171,00	18,47	22,48	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
2/8/25 15:00	209,03	170,98	17,16	20,88	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
2/8/25 16:00	209,26	175,57	15,96	17,73	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
2/8/25 17:00	210,40	180,76	16,72	12,92	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
2/8/25 18:00	213,22	185,87	19,62	7,74	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
2/8/25 19:00	207,50	188,83	16,65	2,02	1		1	1	1					1	1		5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
2/8/25 20:00	200,81	185,80	14,98	0,02	1		1	1	1					1	1		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
2/8/25 21:00	192,61	178,40	14,20	0,00	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
2/8/25 22:00	180,94	164,72	16,21	0,00	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
2/8/25 23:00	168,83	156,46	12,37	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις