

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 20 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/7/25 0:00	158,27	133,77	24,50	0,00	1		1	1	1		1						1	1	1					47,41	47,42
20/7/25 1:00	150,34	122,66	27,68	0,00	1		1	1			1						1	1	1	1		1	1	45,50	45,12
20/7/25 2:00	144,03	113,19	30,84	0,00	1		1	1	1								1		1	1		1	1	44,43	43,16
20/7/25 3:00	139,36	109,16	30,20	0,00	1		1	1	1								1		1	1		1	1	44,69	41,76
20/7/25 4:00	136,62	106,98	29,64	0,00	1		1	1	1								1		1	1		1		43,98	40,95
20/7/25 5:00	137,46	107,30	30,15	0,00	1		1	1	1								1		1	1		1		43,48	41,19
20/7/25 6:00	141,39	112,27	28,56	0,56	1		1	1	1								1		1	1		1	1	43,15	42,37
20/7/25 7:00	154,60	131,75	18,40	4,46	1		1	1	1						1		1		1	1		1	1	37,83	45,97
20/7/25 8:00	169,34	148,54	10,65	10,16	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	30,70	48,18
20/7/25 9:00	183,70	157,22	11,06	15,41	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	31,23	48,55
20/7/25 10:00	191,99	152,38	20,43	19,17	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	46,76	48,55
20/7/25 11:00	195,56	152,83	21,09	21,65	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 12:00	201,18	157,88	20,29	23,02	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 13:00	207,04	162,45	21,21	23,38	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 14:00	207,78	161,18	23,92	22,68	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 15:00	204,38	157,47	25,95	20,96	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 16:00	204,99	159,96	27,03	18,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 17:00	208,35	168,01	26,34	14,00	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 18:00	212,10	175,98	27,03	9,09	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 19:00	207,13	176,64	27,44	3,05	1		1	1	1		1			1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 20:00	200,55	171,07	29,40	0,08	1		1	1	1		1			1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 21:00	196,36	168,42	27,94	0,00	1		1	1	1		1			1	1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 22:00	186,29	158,17	28,11	0,00	1		1	1	1		1				1		1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
20/7/25 23:00	175,73	149,75	25,97	0,00	1		1	1	1		1						1	1	1	1		1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Παύση παραγωγής Α/Π ΕW λόγω εργασιών (7:43 - 09:46)