

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 20 Αύγουστος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
20/8/25 0:00	152,15	120,34	31,81	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0			1	1	1	1	1	1		48,17	45,60	
20/8/25 1:00	143,34	109,19	34,15	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0			1		1	1	1	1		48,19	42,95	
20/8/25 2:00	136,63	99,35	37,28	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0			1			1	1	1		48,33	40,97	
20/8/25 3:00	131,76	95,13	36,64	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0			1			1	1	1		47,59	39,48	
20/8/25 4:00	129,30	92,88	36,42	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0			1			1	1	1		47,26	38,80	
20/8/25 5:00	131,08	93,04	38,03	0,00	0	0	1	1	1		1			0	0			1			1	1	1		47,44	39,33	
20/8/25 6:00	136,81	102,82	33,90	0,08	0	0	1	1	1		1			0	0			1			1	1	1		48,55	40,99	
20/8/25 7:00	153,45	118,67	31,30	3,48	0	0	1	1	1		1				1			1		1	1	1	1		48,49	45,94	
20/8/25 8:00	172,41	131,29	31,25	9,88	0	0	1	1	1		1			1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/25 9:00	186,60	140,29	31,65	14,66	0	0	1	1	1		1			1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/25 10:00	193,96	144,19	31,19	18,58	0	0	1	1	1		1			1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/25 11:00	197,33	141,83	33,32	22,19	0	0	1	1	1		1			1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/25 12:00	201,67	145,79	32,20	23,67	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/25 13:00	207,24	150,88	32,35	24,01	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/25 14:00	206,11	149,10	34,37	22,65	0	0	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1		48,55	48,55	
20/8/25 15:00	203,66	147,52	35,10	21,03	0	0	1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
20/8/25 16:00	203,92	150,94	35,38	17,60	0	0	1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
20/8/25 17:00	206,21	156,04	37,34	12,83	0	0	1	1	1				1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
20/8/25 18:00	207,60	163,34	37,84	6,42	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
20/8/25 19:00	201,73	162,02	38,92	0,79	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
20/8/25 20:00	198,71	160,66	38,05	0,00	0	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
20/8/25 21:00	188,81	152,28	36,52	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
20/8/25 22:00	175,04	140,28	34,76	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
20/8/25 23:00	163,22	131,64	31,58	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0			1	1	1	1	1		1	48,39	48,27	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία AEP5 (19:00-21:00)