

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 21 Ιούλιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
21/7/25 0:00	164,87	139,17	25,70	0,00	1	0	1	1	1		1		0	0				1		1	1	0	1	1	48,48	48,49	
21/7/25 1:00	155,42	129,60	25,82	0,00	1	0		1	1		1		0	0				1	1	1	1	0	1	1	46,66	46,62	
21/7/25 2:00	148,38	120,32	28,06	0,00	1	0	1	1	1				0	0				1	1	1	1	0	1		46,15	44,49	
21/7/25 3:00	143,47	112,77	30,69	0,00	1	0	1	1	1				0	0				1	1	1	1	0	1		47,72	43,00	
21/7/25 4:00	140,47	108,36	32,11	0,00	1	0	1	1	1				0	0				1		1	1	0	1		47,31	42,10	
21/7/25 5:00	140,52	109,91	30,60	0,00	1	0	1	1	1				0	0				1		1	1	0	1		48,55	42,14	
21/7/25 6:00	145,44	115,06	29,88	0,51	1	0	1	1	1				0	0				1	1	1	1	0	1		48,24	43,58	
21/7/25 7:00	163,76	131,94	27,20	4,62	1	0	1	1	1		1		0	0				1	1	1	1	0	1		48,30	48,04	
21/7/25 8:00	184,36	155,62	18,17	10,57	1	0	1	1	1		1		0	0	1			1	1	1	1	0	1		48,55	48,55	
21/7/25 9:00	201,88	175,01	11,32	15,56	1	0	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
21/7/25 10:00	210,31	182,51	8,67	19,12	1	0	1	1	1				1	1	1		9	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
21/7/25 11:00	213,36	184,30	7,60	21,46	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
21/7/25 12:00	219,54	187,79	9,18	22,56	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
21/7/25 13:00	227,12	196,49	7,88	22,75	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
21/7/25 14:00	229,23	201,49	5,83	21,91	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
21/7/25 15:00	224,64	200,02	4,31	20,31	1	0	1	1	1				1	1	1		12	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
21/7/25 16:00	225,58	203,29	4,79	17,50	1	0	1	1	1				1	1	1		12	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
21/7/25 17:00	229,02	208,27	7,31	13,44	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
21/7/25 18:00	231,00	211,75	10,96	8,29	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
21/7/25 19:00	227,37	210,97	13,73	2,67	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
21/7/25 20:00	221,77	204,50	17,19	0,08	1	0	1	1	1		1		1	1	1		9	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
21/7/25 21:00	215,00	199,35	15,64	0,00	1	0	1	1	1		1		1	1	1		2	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
21/7/25 22:00	200,75	188,75	11,99	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
21/7/25 23:00	185,73	172,23	13,50	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις