

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 21 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/8/25 0:00	151,65	121,43	30,21	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		45,75	45,47
21/8/25 1:00	142,27	113,62	28,65	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1			44,38	42,72
21/8/25 2:00	135,80	108,76	27,04	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1			44,23	40,70
21/8/25 3:00	131,89	104,74	27,15	0,00			1	1	1				1	0	0		1		1	1	1			45,65	39,50
21/8/25 4:00	128,79	100,20	28,59	0,00			1	1	1				1	0	0		1		1	1	1			48,50	38,63
21/8/25 5:00	130,45	102,05	28,40	0,00			1	1	1				1	0	0		1		1	1	1			48,52	39,12
21/8/25 6:00	136,40	108,66	27,67	0,07			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1			48,31	40,88
21/8/25 7:00	153,30	122,90	26,85	3,55			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1			48,23	45,92
21/8/25 8:00	172,65	137,73	24,79	10,13			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1			48,55	48,55
21/8/25 9:00	186,98	146,90	24,96	15,12			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			48,55	48,55
21/8/25 10:00	196,12	151,50	24,96	19,66			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			48,55	48,55
21/8/25 11:00	198,51	154,00	22,13	22,37			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			48,55	48,55
21/8/25 12:00	203,20	157,42	22,02	23,76			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1			48,55	48,55
21/8/25 13:00	209,04	167,23	17,74	24,08			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 14:00	210,46	165,96	21,63	22,88			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 15:00	207,89	166,64	19,92	21,34			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 16:00	207,33	168,92	20,19	18,23			1	1	1				1		1	3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 17:00	209,77	174,15	21,80	13,82			1	1	1				1		1	8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 18:00	210,01	179,92	22,72	7,37			1	1	1				1		1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 19:00	203,28	177,01	25,38	0,88			1	1	1				1		1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 20:00	199,55	171,97	27,58	0,00			1	1	1				1		1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 21:00	189,22	163,51	25,70	0,00			1	1	1				1		1	3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 22:00	175,84	152,03	23,81	0,00			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/8/25 23:00	163,44	140,66	22,78	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	48,44	48,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις