

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 22 Ιούλιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
22/7/25 0:00	170,74	159,32	11,42	0,00	1	0	1	1	1		1		1					1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 1:00	159,25	147,35	11,90	0,00	1	0	1	1	1				1					1	1	1	1	0	1	1	47,71	47,65	
22/7/25 2:00	149,28	139,62	9,66	0,00	1	0	1	1	1		1		0					1		1	1	0	1	1	44,84	44,74	
22/7/25 3:00	146,20	134,32	11,88	0,00	1	0	1	1	1		1		0					1		1	1	0	1	1	43,83	43,79	
22/7/25 4:00	143,92	132,43	11,49	0,00	1	0	1	1	1		1		0					1		1	1	0	1	1	43,10	43,09	
22/7/25 5:00	144,70	130,07	14,62	0,00	1	0	1	1	1		1		0					1		1	1	0	1	1	43,42	43,37	
22/7/25 6:00	150,20	136,32	13,37	0,51	1	0	1	1	1		1		0					1	1	1	1	0	1	1	44,94	44,99	
22/7/25 7:00	170,05	154,56	10,78	4,70	1	0	1	1	1		1		0	1	0			1	1	1	1	0	1	1	48,46	48,48	
22/7/25 8:00	191,38	171,49	9,38	10,51	1	0	1	1	1		1		0	1	0		10	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 9:00	208,88	186,13	7,17	15,58	1	0	1	1	1		1		0	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 10:00	218,27	194,63	4,51	19,14	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 11:00	222,26	198,40	2,31	21,55	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 12:00	226,73	201,26	2,57	22,90	1	0	1	1	1				1	1	1		12	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 13:00	233,03	206,22	3,64	23,17	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	0	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 14:00	235,49	206,57	6,41	22,51	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 15:00	232,79	205,10	6,80	20,89	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 16:00	232,49	208,11	6,35	18,03	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 17:00	232,06	212,69	5,41	13,96	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 18:00	239,34	224,92	5,65	8,78	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 19:00	233,37	224,66	5,91	2,81	1	0	1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 20:00	224,18	217,61	6,50	0,07	1	0	1	1	1		1		1	1	1		12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 21:00	217,31	208,62	8,69	0,00	1	0	1	1	1		1		1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 22:00	203,29	194,09	9,20	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/7/25 23:00	188,17	180,93	7,25	0,00	1	0	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις