

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 22 Αύγουστος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
22/8/25 0:00	151,33	128,83	22,49	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	45,50	45,42	
22/8/25 1:00	141,28	120,73	20,54	0,00			1	1	1				1				1	1		1	1	1	1	42,48	42,37	
22/8/25 2:00	135,08	115,64	19,44	0,00			1	1	1				1				1			1	1	1	1	40,56	40,50	
22/8/25 3:00	132,06	109,21	22,85	0,00			1	1	1				1				1			1	1	1	1	40,42	39,58	
22/8/25 4:00	129,54	107,19	22,35	0,00			1	1	1				1				1			1	1	1	1	38,94	38,86	
22/8/25 5:00	130,65	109,41	21,24	0,00			1	1	1				1				1			1	1	1	1	39,13	39,18	
22/8/25 6:00	136,89	113,95	22,86	0,07			1	1	1				1				1			1	1	1	1	40,96	41,02	
22/8/25 7:00	154,52	129,15	21,96	3,41			1	1	1				1		1		1			1	1	1	1	46,11	46,28	
22/8/25 8:00	175,22	144,09	21,27	9,86			1	1	1				1		1		1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
22/8/25 9:00	192,30	159,41	18,05	14,83			1	1	1				1		1	4	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
22/8/25 10:00	200,43	167,72	13,81	18,90			1	1	1				1		1	13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
22/8/25 11:00	203,49	166,28	15,30	21,91			1	1	1				1		1	13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
22/8/25 12:00	208,05	166,84	17,90	23,31			1	1	1				1		1	13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
22/8/25 13:00	213,42	169,67	20,13	23,62			1	1	1				1		1	13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
22/8/25 14:00	214,15	172,48	19,03	22,64			1	1	1				1	1	1	13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
22/8/25 15:00	209,92	175,28	14,28	20,35			1	1	1				1	1	1	13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
22/8/25 16:00	209,47	174,85	17,82	16,81			1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/8/25 17:00	211,70	180,19	19,61	11,91			1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/8/25 18:00	211,70	187,68	18,42	5,60			1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/8/25 19:00	206,28	190,57	15,04	0,66			1	1	1				1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/8/25 20:00	204,24	183,63	20,61	0,00			1	1	1				1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/8/25 21:00	193,64	172,64	20,99	0,00			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/8/25 22:00	180,79	159,35	21,44	0,00			1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
22/8/25 23:00	170,62	142,50	28,11	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις