

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 23 Ιούλιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/7/25 0:00	172,36	164,37	7,99	0,00	1		1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 1:00	160,04	152,60	7,44	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	47,79	47,72
23/7/25 2:00	151,22	142,88	8,34	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1		1	1	45,34	45,32
23/7/25 3:00	144,96	135,80	9,16	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1		1	1	43,48	43,46
23/7/25 4:00	142,79	129,78	13,01	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1		1	1	42,82	42,77
23/7/25 5:00	144,14	129,01	15,13	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1		1	1	43,15	43,19
23/7/25 6:00	150,21	137,36	12,29	0,55	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	44,99	45,03
23/7/25 7:00	171,36	158,62	8,11	4,64	1		1	1	1				1	1				1		1	1	1	1	1	48,44	48,49
23/7/25 8:00	192,97	175,28	7,37	10,31	1		1	1	1				1	1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 9:00	212,03	190,59	6,07	15,37	1		1	1	1				1	1	1		5	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 10:00	221,78	198,22	4,48	19,08	1		1	1	1				1	1	1		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 11:00	226,09	200,66	3,89	21,54	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 12:00	231,45	202,65	5,87	22,93	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 13:00	238,93	207,19	8,36	23,38	1		1	1	1				1	1	1		4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 14:00	240,07	207,50	9,85	22,71	1		1	1	1				1	1	1		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 15:00	236,69	205,77	9,98	20,94	1		1	1	1				1	1	1		7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 16:00	237,17	208,15	10,85	18,18	1		1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 17:00	238,70	215,41	9,08	14,21	1		1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 18:00	241,14	223,18	9,07	8,88	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 19:00	233,84	222,74	8,29	2,81	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 20:00	225,86	216,58	9,23	0,06	1		1	1	1		1		1	1	1		11	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 21:00	219,39	208,73	10,66	0,00	1		1	1	1		1	1	1	1	1		4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 22:00	207,97	194,42	13,55	0,00	1		1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/7/25 23:00	194,35	178,21	16,14	0,00	1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις