

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 23 Αύγουστος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
23/8/25 0:00	159,37	134,30	25,07	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	47,72	47,73		
23/8/25 1:00	148,64	126,16	22,47	0,00			1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	44,71	44,59		
23/8/25 2:00	140,62	121,22	19,40	0,00			1	1	1				1					1		1	1		1	1	42,16	42,17		
23/8/25 3:00	134,76	113,77	20,99	0,00			1	1	1				1					1		1	1		1	1	40,52	40,39		
23/8/25 4:00	132,06	115,01	17,05	0,00			1	1	1				1					1		1	1		1	1	39,55	39,56		
23/8/25 5:00	133,48	114,75	18,73	0,00			1	1	1				1					1		1	1		1	1	39,96	39,97		
23/8/25 6:00	139,31	118,49	20,76	0,05			1	1	1				1					1		1	1		1	1	41,70	41,78		
23/8/25 7:00	153,12	129,81	21,02	2,29			1	1	1				1		1			1	1	1	1		1	1	45,82	45,89		
23/8/25 8:00	172,00	146,68	17,47	7,84			1	1	1				1	1				1	1	1	1		1	1	48,55	48,54		
23/8/25 9:00	190,41	162,31	15,04	13,07			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
23/8/25 10:00	200,92	170,86	12,03	18,03			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
23/8/25 11:00	204,74	174,59	8,72	21,43			1	1	1	1			1	1	1		6	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
23/8/25 12:00	209,99	175,95	11,05	22,99			1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
23/8/25 13:00	215,42	180,25	11,75	23,42			1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
23/8/25 14:00	214,83	177,14	14,99	22,69			1	1	1				1	1	1		13	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
23/8/25 15:00	211,83	169,38	22,15	20,30			1	1	1				1	1	1		13	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
23/8/25 16:00	210,18	173,27	19,87	17,03			1	1	1				1	1	1		13	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
23/8/25 17:00	210,47	183,18	14,85	12,44			1	1	1				1	1	1		13	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
23/8/25 18:00	210,67	186,21	18,07	6,38			1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
23/8/25 19:00	204,80	181,70	22,40	0,70			1	1	1				1	1	1		12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
23/8/25 20:00	202,39	175,66	26,73	0,00			1	1	1				1	1	1		3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
23/8/25 21:00	193,19	167,27	25,92	0,00			1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
23/8/25 22:00	182,23	148,91	33,32	0,00			1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
23/8/25 23:00	170,85	131,80	39,05	0,00			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις